



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Warszawie
ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa
tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

Rejon Dystrybucji Gazu w Ełku
ul. Sportowa 1, 19-300 Ełk
tel. (87) 621 25 22
e-mail: arek.kozlowski@warszawa.psgaz.pl

Pan Marian Malinowski
P.H.U „PRO-GRES”
Krusznik 14A, 16-304 Nowinka
tel. 607 732 663
e-mail: mmarian12@wp.pl
NIP: 846-149-97-34
REGON:200671231

Wasz znak: Zlecenie z dnia 16.02.2016r
Nasz znak: 202/AK/20/2015

Ełk, 16.02.2016r


Dot.: uzgodnienia Projektu Zagospodarowania budowy oświetlenia ulicznego ulicy 1KD wraz z doświetleniem placu zabaw i boiska do piłki przy ul. Jagiełły w Suwałkach.

PSG Sp. z o.o. Zakład w Białymstoku RDG w Ełku uzgadnia przedstawiony Projekt Zagospodarowania jw., z uwagami:

1. W miejscach kolizji projektowanej infrastruktury z istniejącą siecią gazową, zachować normatywne odległości – określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – D2013.640, m.in.:
 - Odległość pozioma rzutu fundamentu słupa linii elektroenergetycznej o napięciu do 15,0 kV włącznie do ścianki gazociągu nie może być mniejsza niż 0,5 m – dla gazociągu o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) do 0,5 MPa włącznie;
 - Odległość uziemienia słupa linii elektroenergetycznej od ścianki gazociągu stalowego, niezależnie od występującego w nim maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP), nie może być mniejsza niż 2,0 m.
 - Odległość granicy strefy kontrolowanej gazociągu stalowego od rzutu skrajnego przewodu linii elektroenergetycznej napowietrznej nie może być mniejsza niż szerokość strefy kontrolowanej – dla linii elektroenergetycznej o napięciu do 1,0 kV włącznie;
 - Odległość gazociągu stalowego od kanalizacji kablowej i kabla ziemnego nie może być mniejsza niż połowa strefy kontrolowanej wymaganej dla tego gazociągu.
 - Przy skrzyżowaniu gazociągu z linią kablową telekomunikacyjną podziemną, jak i linią kablową elektroenergetyczną podziemną, odległość pionowa od ścianki gazociągu nie może być mniejsza niż 0,2 m.
 - Przy zbliżeniach gazociągów do elementów uzbrojenia terenu odległość między powierzchnią zewnętrzną ścianki gazociągu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosić nie mniej niż 0,4 m, a przy skrzyżowaniach – nie mniej niż 0,2 m.

2. **Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Rejonu Dystrybucji Gazu w Ełku (19-300 Ełk, ul. Sportowa 1, tel. 87 621 25 22) o rozpoczęciu i zakończeniu prac w obrębie przebiegu sieci gazowej oraz każdorazowo po odkryciu czynnej sieci gazowej.**
3. **Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociągu – szerokość 1m – należy wykonywać ręcznie z należytą ostrożnością.**
4. Przed zasypaniem wykopów wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia na swój koszt naruszonej struktury gruntu w obrębie sieci gazowej (podsypka, obsypka) oraz zniszczonego oznakowania sieci gazowej (taśma oznaczeniowa, słupki betonowe z domiarami do armatury gazowej). Ww. roboty podlegają odbiorowi przez przedstawiciela RDG w Ełku, 19-300 Ełk, Sportowa 1.
5. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy mapą zasadniczą zastosowaną do celów projektowych a stanem faktycznym w terenie tj. wystąpienie kolizji - projektowanych obiektów z istniejącą czynną siecią gazową, należy dokonać ponownego uzgodnienia projektu budowlanego obejmującego rozwiązanie wzajemnego usytuowania obiektów. Koszt opracowania dokumentacji oraz ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia sieci gazowej ponosi Inwestor inwestycji podstawowej.
6. W przypadku stwierdzenia przez wykonawcę kolizji nieobjętej opracowaniem projektu – np. wypłylenie istniejącego gazociągu - wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia RDG w Ełku o zaistniałej sytuacji w celu dokonania dodatkowych uzgodnień projektu.
7. Uzgodnienie ważne jest 2 lata od dnia wystawienia.

Z poważaniem:

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Rejon Dystrybucji Gazu Ełk

Arkadiusz Kozłowski
-299-

W załączeniu:

- Projekt Zagospodarowania budowy oświetlenia ulicznego ulicy 1KD wraz z doświetleniem placu zabaw i boiska do piłki przy ul. Jagiełły w Suwałkach