

Suwałki, 22.04.2016 r.

ZP.271.042.548.2016.IS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.042.2016 „Budowa boisk sportowych wraz zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach przy ul. Antoniewicza 5 – I etap”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164) udziela odpowiedzi na pytania postawione w piśmie z dnia 20.04.2016 r:

Treść pytania 1:

1. Mając na uwadze wymagania dotyczące specyfikacji nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wymaganymi dokumentami zwracamy uwagę Zamawiającego, że obecne zapisy dotyczące sztucznej trawy spełnia tylko 1 nawierzchnia, 1-ego producenta tj. firmy Domo. Mając powyższe na względzie, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie produktów, które spełniają poniższe parametry techniczne:

- Wysokość włókna – min 60 mm
- Typ włókna – monofil z wzmocnionym rdzeniem
- Rodzaj włókna – polietylen 100%
- Dtex w multipęczku – min 12 000 dtex
- Grubość każdego włókna – min 300 mikronów
- Ilość pęczków – 9198 / m²
- Ilość włókien – min 110 376 / m²
- Kolor – dwa odcienie zieleni

Jako przedstawiciel firmy, będącej wiodącym w Europie producentem sztucznych traw, zwracamy uwagę Zamawiającego, że niewyrażenie zgody na dopuszczenie trawy o powyższych parametrach doprowadzi do braku ograniczenia konkurencji w powyższych postępowaniu i ograniczy możliwość udziału w przetargu innym firmom, które posiadają wieloletnie doświadczenie w wybudowaniu boisk piłkarskich, które uzyskały certyfikat Fifa 2 Stars oraz powoduje niezasadne zawyżenie kosztów inwestycji bez gwarancji otrzymania oczekiwanej jakości. Pragniemy poinformować, iż proponowana przez nas trawa o ww. parametrach została ułożona na kilkudziesięciu boiskach piłkarskich, które uzyskały Certyfikat Fifa 2 Stars oraz została trzykrotnie recertyfikowana na zgodność z wymogami Fifa 2 Stars.

Odpowiedź na pytanie 1:

Celem Zamawiającego jest stworzenie jak najlepszych warunków do użytkowania obiektu poprzez zastosowanie materiałów i technologii jak najwyższej jakości i dlatego też Zamawiający dopuszcza produkty które spełniają parametry techniczne określone w pytaniu . Potwierdzenie jakości systemu nawierzchni z trawy syntetycznej należy wykazać w następujących dokumentach:

- raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium, dotyczący proponowanego systemu nawierzchni (trawa syntetyczna + wypełnienie EPDM szary z recyklingu) potwierdzający zgodność jej parametrów z wymogami FIFA 2 Star,
- deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008,
- rekomendacja techniczna ITB potwierdzająca parametry oferowanej nawierzchni,

- atest PZH (lub dokument równoważny) dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia EPDM (szary z recyklingu),
- badania na zawartość metali ciężkich wypełnienia (granulatu)
- autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona w oryginale dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez jej producenta
- próbka oferowanej nawierzchni 20x25cm trawy syntetycznej z oryginalną metryką producenta (próbka trawy o wym. 50x50cm wymagana do odbioru końcowego).
- próbka oferowanego wypełnienia do trawy ok.50g.

Ze względu na planowany sposób użytkowania boiska ze sztuczną nawierzchnią, zakładając jego intensywne użytkowanie, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów związanych z jego utrzymaniem, Zamawiający nie może zrezygnować z dopuszczonych minimalnych parametrów trawy syntetycznej.

Treść pytania 2:

2. Zamawiający w projekcie podał parametry nawierzchni poliuretanowej, które znacznie przewyższają obowiązującą dla nawierzchni poliuretanowych normę PN-EN 14877 oraz wymagania IAAF. Tak określone warunki nawierzchni powodują, że może spełnić je tylko jedna nawierzchnia Conipur, producent Conica.

Wobec powyższego wnosimy o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowych, które spełniają wymagania IAAF. Tak określone warunki nawierzchni powodują, że może spełnić je tylko jedna nawierzchnia Conipur, producent Conica.

Lp.	Cecha	Wymagania IAAF	Wymagania PN-EN 14877:2014-02
1.	Grubość - mm	Właściwa do osiągnięcia parametrów użytkowych	≥ 10
2.	Wytrzymałość na rozciąganie - MPa	$\geq 0,5$ (nawierzchnie nieporowate) / 0,4	$\geq 0,4$
3.	Wydłużenie przy zerwaniu - %	≥ 40 %	≥ 40 %
4.	Amortyzacja (redukcja siły) - % (10-40 St. C)	35 - 30	25-50
5.	Odkształcenie pionowe - mm		
	0 St. C	0,6 - 2,5	≤ 3
	23 St. C	0,6 - 2,5	≤ 3
	40 St. C	0,6 - 2,5	≤ 3
6.	Ścieralność - g	-	≤ 4
7.	Tarcie (TRRL, CEN, EN 13036-4)		
	nawierzchnia sucha	-	80 - 110
	nawierzchnia mokra	$> 0,5$	55 - 110

8.	Odporność na kolce	-	Spadek wytrzymałości i wydłużenia po kolcach $\leq 20\%$ od wartości wyjściowych
9.	Starzenie	-	skala szarości ≥ 3
10.	Przepuszczalność wody - mm/h	-	≥ 150

Takie określenie wymagań z jednej strony pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie produktu najwyższej jakości, z drugiej strony nie będzie zamykało konkurencji na rynku danego zamówienia. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu nawierzchnię należy opisać zgodnie z wymaganiami normy oraz IAAF.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający dopuszcza produkty do wykonania nawierzchni poliuretanowej, które spełniają parametry techniczne określone normę PN-EN 14877 oraz wymaganiami IAAF jak i dopuszcza wykonanie nawierzchni polipropylenowej.

Zup. PREZYDENTA
Maciej Klimczyk
 SEKRETARZ MIASTA

