

Suwałki, dnia 23 marca 2016 r.

ZP.271.029.361.2016.DZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.029.2016 „Modernizacja placu zabaw przy ulicy Witosa 4A w Suwałkach”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164) udziela odpowiedzi na pytanie postawione w piśmie z dnia 22.03.2016 r. przez jednego z Wykonawców:

Treść pytania 1 :

W związku z ogłoszonym przetargiem na modernizację placu zabaw przy ul. Witosa 4A w Suwałkach proszę o przesłanie rysunku i krótkiego opisu ogrodzenia placu zabaw.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający dołącza rysunek przykładowego ogrodzenia. Ogrodzenie o słupkach okrągłych $\varnothing$ 70 mm stalowych oraz przęsła z kształtowników stalowych, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Ogrodzenie o wysokości 1,20 m - słupki, przęsła. Słupki zalane w stopach betonowych około 100 mb, oraz 4 furtki stalowe o szerokości 120cm i wysokości 120cm z profili stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo.

Z up. PREZYDENTA

Mariusz Klimczyk
SEKRETARZ MIASTA

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych
mgr Dorota Zwolińska