

Bilans miesięczny zużycia ciepła w obiekcie Aquaparku w Suwałkach w 2015 roku

	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Zużycie	1492 GJ	1345 GJ	1170GJ	1004GJ	810GJ	647GJ	672GJ	520GJ	682GJ	969GJ	1158GJ	1250GJ
CWU	392	175	24	42	47	48	59	48	42	19	150	187
CO	62	60	59	16	0	0	0	0	0	63	62	63
CT	578	640	637	546	390	265	243	125	264	449	546	560
CB	460	470	450	400	373	334	370	347	376	476	400	440