

Suwałki 2014-08-26

Pracownia Projektowa
„DARPOL”
Zygmunt Dargiewicz
Gawrych Ruda 86
16-402 Suwałki

DIR/5550-280.3/7145/2014

W dniu 20.08.2014 r. w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach odbyło się spotkanie robocze podczas którego omawiany był projekt zagospodarowania terenu: „**Budowa ulicy Elekkiej, Giżyckiej, Gołdapskiej, Węgorzewskiej, Oleckiej w Suwałkach**”. Przedstawiciele PWiK Suwałki po zapoznaniu się z przedłożonym rozwiązaniem stwierdzili, że przebieg krawężnika na ulicach: Gołdapskiej, Oleckiej, Węgorzewskiej, pokrywa się na znacznych odcinkach tych ulic z istniejącą siecią wodociągową, a projektowane wpusty kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wód opadowych z powierzchni tych ulic są zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej sieci wodociągowej. Projektowane rozwiązanie może utrudnić eksploatację sieci wodociągowej oraz stwarzać niebezpieczeństwo zamarznięcia wodociągu poprzez jego niedostateczną izolację gruntem w związku z lokalizacją wpustów w jego sąsiedztwie.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach w związku z powyższymi uwagami zaleca zmniejszenie szerokości jezdni ulic Gołdapskiej, Oleckiej, Giżyckiej i Węgorzewskiej do 5m w celu usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu.

ZASTĘPCA M.Ł. 2014-08-26
Urząd Dróg i Zieleni w Suwałkach
mgr inż. Tomasz Drajter

Otrzymują:

1. Adresat
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Suwałki
3. DIR a/a

Do wiadomości:

1. Urząd Miasta Suwałki
Wydział Inwestycji
ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki

Sprawę prowadzi Tomasz Sidłowski tel.: 87 – 565 99 25