

Suwałki, dnia 14 lipca 2016 r.

ZP.271.78.990.2016.DZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.78.2016 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa ulic: Elckiej, Giżyckiej, Gołdapskiej, Oleckiej i Węgorzewskiej, sięgacza ulicy Lubelskiej oraz uzupełnienia uzbrojenia technicznego terenu na osiedlu Hańcza w Suwałkach

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na pytania postawione w piśmie z dnia 3.07.2016 r przez jednego z Wykonawców:

Treść pytania

Zamawiający ma obowiązek wszczęcia procedury wyjaśniającej w przypadku braku w przetargu wytycznych oświetlenia, które dołączam w załączniku powinny być podane w postępowaniu Suwałki: Budowa ulic: Elckiej, Giżyckiej, Gołdapskiej, Oleckiej i Węgorzewskiej, sięgacza ulicy Lubelskiej oraz uzupełnienia uzbrojenia technicznego terenu na osiedlu Hańcza w Suwałkach.

Nowa dokumentacja jeżeli zostanie dopracowana proszę podać jakie przyjęliście założenia świetlne, to znaczy ile lumenów na 1 wat ponieważ posiadamy w ofercie 100 lumenów na 1 W jak również 125 lumenów 1 W i jaki obszar ma oświetlać. Oraz oprawa stylowa czy nowoczesna.

W myśl wprowadzonej ustawy o efektywności energetycznej.

Odpowiedź na pytanie

Budowa oświetlenia będąca przedmiotem postępowania ma być wykonana zgodnie z dołączoną dokumentacją projektową, STWIORB, obowiązującymi normami i przepisami w tym zakresie. Strumień opraw to minimum 135 lm/W, teren do oświetlenia powinien mieścić się w pasie drogowym, wzornictwo oprawy nowoczesne ledowe.

Z up. PREZYDENTA

Marcin Klimczyk
SEKRETARZ MIASTA

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych

mgr Dorota Kucharska