

Suwałki, dnia 16.08. 2016 r.

**Pan Naczelnik
Jerzy Gałazka
Wydział Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej
U.M. w Suwałkach**
osgko@um.suwalki.pl

TWIK. 4103-3/4/16

PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. informuje, o jakości wody dostarczanej mieszkańcom Suwałk.

1. Jakość wody

a. Badania fizykochemiczne wody z dnia, 03. 08. 2016 r.

Lp	Oznaczenie	Jednostka	Miejsce pobrania próbki	Najwyższa dopuszczalna wartość lub kryterium określone w Rozporządzeniu Ministra zdrowia z dn. 13.11.2015 r. (Dz. U. 2015, poz.1989)
			Hydrofornia - stacja pomp ul. Sikorskiego 14	
1	Mętność	NTU	mniej niż 0,20	1 NTU
2	Barwa	mg/l Pt	mniej niż 5,0	akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
3	Zapach (N)	-	brak zapachu	akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
4	Stężenie jonów wodoru pH	-	7,7	6,5-9,5
5	Przewodność elektryczna właściwa w 25 °C	µS/cm	544	2500 µS/cm
6	Amonowy jon	mg/l	mniej niż 0,18	0,50 mg/l
7	Smak (N)	-	brak smaku	akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
8	Azotyny	mg/l	mniej niż 0,008	0,5 mg/l
9	Azotany	mg/l	5,7	50 mg/l
10	Żelazo	µg/l	mniej niż 50	200 µg/l
11	Mangan	µg/l	Mniej niż 8	50 µg/l

b. badania bakteriologiczne wody z dnia 03.08. 2016 r.

Lp	Oznaczenie	Jednostka	Miejsce pobrania próbki	Najwyższa dopuszczalna wartość lub kryterium
			Hydrofornia- stacja pomp ul. Sikorskiego 14	
1	Liczba bakterii grupy coli	jtk/100 ml	0	0
2	Liczba Escherichia coli	jtk/100 ml	0	0
3	Liczba paciorkowców kałowych (enterokoków) w 100ml	jtk/100 ml	0	0
4	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C w 1 ml wody po 72 h	jtk/1 ml	nie wykryto	bez nieprawidłowych zmian

- Wyniki badań objęte są zakresem akredytacji.

Wyniki spoza zakresu akredytacji oznaczone są literą (N)

2. Woda badana była przez Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologiczną w Suwałkach, w ramach nadzoru i kontroli wewnętrznej.
3. Nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych parametrów jakości wody.
4. Nie nastąpiło pogorszenie organoleptyczne wody. Woda pod względem bakteriologicznym, fizyko-chemicznym oraz organoleptycznym odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra zdrowia z dn. 13.11.2015 r. (Dz. U. 2015, poz.1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z sprawozdaniem nr SWŻ. 53.100.2016 z dnia 22.02.2016 r. oraz oceną wydaną przez PSSE w Suwałkach.
5. Woda badana jest w następujących punktach:
 - Hydrofornia- stacja pomp ul. Sikorskiego, 14
 - PGK w Suwałkach ul. Sejneńska, 82
 - Sklep „Sudowia” ul. Sejneńska, 11
 - Szkoła podstawowa nr 4 ul. Wojska Polskiego, 13
 - Aquapark ul. Jana Pawła II, 7
 - „Swiss Bar” Szwajcaria, 36
 - Szkoła podstawowa nr 11 ul. Szpitalna, 66
 - Przedszkole nr 1 ul. Buczka, 41
 - Urząd Celny ul. Buczka, 183

Sporządził: Mirosław Kozłowski