

Suwałki, dnia 19 sierpnia 2016 r.

ZP.271.96.1129.2016.DZ

**CENTRAL KORT**  
**Nawierzchnie Sportowe**  
**Aleksander Michałowski**  
**Ul. Głowackiego 35/46**  
**20-060 Lublin**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.96.2016 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach – I etap

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na Państwa pytania postawione w piśmie z dnia 18.08.2016 r:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie na kortach tenisowych profesjonalnej nawierzchni akrylowej, posiadającej certyfikat ITF w kategorii 3 (medium) wykonywanej na prefabrykowanej macie gumowej? Jest to system elastyczny, bezpieczny i komfortowy, dający gładką i estetyczną nawierzchnię. Nawierzchnia była używana podczas turniejów Davis Cup i Fed Cup oraz uzyskała akceptację Ministerstwa Sportu i Turystyki do „Programu hal tenisowych”. Korty z proponowaną nawierzchnią można obejrzyć m. in. w Europejskim Centrum Tenisa pod Warszawą.

**Właściwości nawierzchni:**

- grubość całkowita ok. 6 mm
- odporność na ślizganie 100-120 zgodnie z metodą testową BS EN 13036-4
- trakcja 1,20-1,80 zgodnie z ITF CS 03/01;1997
- odkształcenie pionowe 1,0-2,0 mm zgodnie z BS EN 14809
- absorpcja wstrząsów 10%-25% zgodnie z BS EN 14808
- odbicie piłki 90%-95% zgodnie z BS EN 12235
- kolor nawierzchni: do uzgodnienia z inwestorem, linie szer. 5 cm – kolor linii do uzgodnienia z Inwestorem.

**Nawierzchnia posiada:**

- 1) Atest higieniczny PZH,
- 2) Kartę techniczną,
- 3) Raport z badań Labosport,
- 4) Certyfikat i raport z badań na trudnozapalność (klasa Bfl – s2),
- 5) Certyfikat Międzynarodowej Federacji Tenisowej ITF – kategoria 3,
- 6) Autoryzację producenta wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.

**Odpowiedź na pytanie**

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno /eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych od opisanych w SIWZ. Jednocześnie Wykonawca, który zaoferuje rozwiązanie równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego, jest zobowiązany do wykazania, że oferowana przez niego nawierzchnia akrylowa czterowarstwowa spełnia wymagania określone w SIWZ.

PREZYDENT  
Czesław Renkiewicz