

Notatka urzędowa

z dnia 7 kwietnia 2016 roku, sporządzona przy udziale

1. Adama Żywiczyńskiego – Miejskiego Konserwatora Zabytków
2. Zygmunta Szutkiewicza – Naczelnika Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach

Podczas spotkania ustalono, co następuje:

1. Zalecenia konserwatorskie dotyczące planowanej termomodernizacji zabytkowej części siedziby Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach przy ul. T.Kościuszki 36/38 składającej się z obiektu wpisanego wraz z oficyną do rejestru zabytków pod numerem A-230 decyzją K1.WKZ 534/230/d/82 z dnia 08.02.1982r., przyległej kamienicy wpisanej do rejestru zabytków pod numerem A-145 decyzją K1.WKZ 534/230/d/81 z dnia 27.05.1981r. oraz oficyn będących elementem historycznej zabudowy układu urbanistycznego Suwałk, wydane pismem znak: MKZ.40440.71.2012.JJ z dnia 25 września 2012r. zmienia się i uzupełnia zapis w punkcie 2:

Dodaje się ppkt. 2) w brzmieniu:

„Dopuszcza się stolarkę plastikową w okleinach drewnopodobnych o podziałach oryginalnych lub zbliżonych do oryginału”.

Dodaje się ppkt. 3) w brzmieniu:

„Dopuszcza się zewnętrzne docieplenie ścian oficyn.”

oraz w punkcie 3:

Jest: „Nie dopuszcza się ocieplenia ścian zabytkowej części obiektu od zewnątrz ze względu na istniejące zawilgocenie.”

Winno być: „Nie dopuszcza się ocieplenia ściany frontowej zabytkowej części obiektu (od ulicy Kościuszki) od zewnątrz ze względu na istniejące zawilgocenie”.

2. Pozostałe zapisy przedmiotowych zaleceń konserwatorskich pozostają bez zmian.
3. Miasto Suwałki zobowiązuje się do wykonania izolacji poziomej ścian zewnętrznych w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach przy ul. T.Kościuszki 36/38 w ramach planowanej termomodernizacji obiektu.

Na tym notatkę zakończono i po odczytaniu podpisano.

1. 
Miejski Konserwator Zabytków
Adam Żywiczyński

2. 
NACZELNIK
Wydziału Inwestycji
mgr inż. Zygmunt Szutkiewicz