

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach-I etap”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania postawione przez jednego z Wykonawców w piśmie z dnia 15.03.2017 r.

TREŚĆ PYTANIA NR 1:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie na kortach tenisowych profesjonalnej nawierzchni akrylowej, posiadającej certyfikat ITF w kategorii 3 (medium) wykonywanej na prefabrykowanej macie gumowej? Jest to system bezpieczny i komfortowy, dający gładką oraz estetyczną nawierzchnię. Nawierzchnia była używana podczas turniejów Davis Cup i Fed Cup oraz uzyskała akceptację Ministerstwa Sportu i Turystyki do „Programu hal tenisowych”. Została wykonana m.in. w Europejskim Centrum Tenisa pod Warszawą.

Wybrane właściwości nawierzchni:

- grubość całkowita ok. 6 mm
- odporność na ślizganie 100-120 zgodnie z metodą testową BS EN 13036-4
- trakcja 1,20-1,80 zgodnie z ITF CS 03/01;1997
- odkształcenie pionowe 1,0-2,0 mm zgodnie z BS EN 14809
- absorpcja wstrząsów 10%-25% zgodnie z BS EN 14808
- odbicie piłki 90%-95% zgodnie z BS EN 12235
- kolor nawierzchni: do uzgodnienia z Inwestorem

Nawierzchnia posiada:

- 1) Atest higieniczny PZH;
- 2) Kartę techniczną;
- 3) Raport z badań Labosport,
- 4) Certyfikat i raport z badań na trudnozapałność;
- 5) Certyfikat Międzynarodowej Federacji Tenisowej ITF – kategoria 3,
- 6) Autoryzację producenta wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.

ODPOWIEŹ NA PYTANIE NR 1:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania na kortach tenisowych nawierzchni akrylowej jako rozwiązania wariantowego. Zgodnie z odpowiedziami na pytania z dnia 15 marca 2017r. na kortach tenisowych należy wykonać nawierzchnię z trawy syntetycznej.

Zup. PRYZYDENTA

 Mariusz Klimczyk
 SEKRETARZ MIASTA

NACZELNIK
 Wydziału Zamówień Publicznych

 mgr Dorota Kwolińska

PODINSPEKTOR

 Joanna Misiurek

