

MIASTO SUWAŁKI

Suwałki, dnia 28 września 2017 r.

ZP.271.106.981.2017.DZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.106.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Ogrodzenie boisk treningowych przy stadionie piłkarskim przy ul. Zarzecze w Suwałkach

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający odpowiada na pytanie postawione w piśmie z dnia 26 września 2017 r. przez jednego z Wykonawców:

Pytanie:

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści do budowy ogrodzenia zastosowanie słupów o przekroju 80x40x2,0x4800mm ze stali nierdzewnej? Wytrzymałość słupa ze stali nierdzewnej o gr. ścianki 2mm odpowiada słupom ze stali surowej o grubości ścianki 3mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania przy budowie ogrodzenia słupów ze stali nierdzewnej o przekroju 80x40x2,0x4800mm.

Z up. PREZYDENTA

Marcin Klimczyk
SEKRETARZ MIASTA

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych

mgr Dorota Juchlińska