

Suwałki, dnia 12 października 2017 r.

ZP.271104.1039.2017.DZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.104.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Opracowanie dokumentacji technicznej pn: Budowa drogi dojazdowej od ul. Bakalarzewskiej w Suwałkach

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017, poz. 1579) Zamawiający odpowiada na pytanie postawione w piśmie z dnia 10 października 2017 r. przez jednego z Wykonawców:

Treść pytania 1:

Zakres opracowania przedstawiony w zamówieniu nie obejmuje kanalizacji sanitarnej. W przypadku jej budowy proszę o warunki techniczne i nowy rysunek zakresu opracowania, co umożliwi jednoznaczną wycenę opracowania wtórnika i projektów: budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej. Dobrze byłoby, by inwestor sprecyzował, które działki są przewidziane do podziału.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że zgodnie z warunkami nr TT.400-111/P/01/17 z 26 czerwca 2017 r. wydanymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach projektowana ulica nie posiada kanalizacji sanitarnej i nie ma warunków technicznych na podłączenie jej do kanalizacji miejskiej z uwagi na brak sieci w pobliskim terenie.

Jednocześnie informuję, że ostateczna liczba działek do podziału zależy od przyjętych rozwiązań projektowych.

Z up. PREZYDENTA
Mariusz Klimczyk
SEKRETARZ MIASTA

NACZELNIA
Wydziału Zamówień Publicznych
mgr Dorota Zielińska