

**PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
W SUWAŁKACH**

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. gen. W. Sikorskiego 14  
16-400 Suwałki  
tel. 87 567 60 53, fax. 87 567 50 22  
biuro@pwik.suwalki.pl  
www.pwik.suwalki.pl

NIP 8440004199  
REGON 790011345  
Sąd Rejonowy w Białymstoku  
KRS 0000091808  
Kapitał zakładowy 60.131.000 zł

3  
16.10.2017  
POD NACZELNIKA  
WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO  
Miroslaw Cur  
Pier. Anuszkiewicz  
17.10.2017

W P Ł Y N Ę Ł O  
KANCELARIA OGÓLNA  
Urzędu Miejskiego w Suwałkach

Dnia 16-10-2017

Ilość zał. ....

Podpis .....

Suwałki, 16 października 2017 r.

**Urząd Miejski w Suwałkach**  
**ul. Mickiewicza 1**  
**16-400 Suwałki**

TT.4000-154/P/01/17

**Dotyczy: Warunków technicznych w zakresie odprowadzania wód opadowych z projektowanej ulicy Wyszyńskiego w Suwałkach.**

W odpowiedzi na pismo znak I.7011.71.2017.MA z 08.09.2017 r. PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. informuje, że z uwagi na brak sieci deszczowej w pobliskim terenie nie ma możliwości technicznych na odprowadzenie wód opadowych z projektowanej ulicy do sieci miejskiej.

W związku z powyższym, wody opadowe i roztopowe pochodzące z terenu ulicy, ciągu pieszo-rowerowego oraz parkingu należy rozwiązać poprzez odwodnienie powierzchniowe z zastosowaniem np. ścieków przykrawężnikowych i przepustów (z płyt ściekowych korytkowych) z odprowadzeniem ścieków deszczowych poza koronę drogi.

Prezes Zarządu  
*Grzegorz Kochanowicz*  
mgr inż. Grzegorz Kochanowicz

16/10/2017 13:18  
DK.39820.2017



1v4D2ILRE