

**PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI w Suwałkach**
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki
tel. 87 567-60-53, 567-50-22
NIP 844-000-41-89 REGON 790011345
Sąd Rejonowy w Białymstoku KRIS 0000091808
Kap. zakł. 60.131.000 zł.

TT.4000-37/01/17

WARUNKI TECHNICZNE

na przebudowę istniejącego uzbrojenia oraz urządzeń sieci wodociągowej znajdujących się w obszarze projektowanych ulic 2KD i 3KD zlokalizowanych pomiędzy ulicami Zastawie i Bakalarzewską

W odpowiedzi na pismo znak: I.7011.10.11.2015.JZ z 28.02.2017 r. w sprawie jw. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podaje warunki techniczne na przebudowę istniejącego uzbrojenia oraz urządzeń sieci wodociągowej, znajdujących się w obszarze projektowanych ulic j.w.:

1. Nie dopuszcza się wypłycenia istniejącej w ulicach 2KD i 3KD sieci wodociągowej w przypadku zmiany rzędnych niwelety drogi. W tej sytuacji należy zaprojektować przełożenie wodociągu do uzyskania min. 1,8m przykrycia.
2. Przy projektowaniu części drogowej należy zwracać uwagę, aby linia krawężnika nie pokrywała się z trasa sieci wodociągowej.
3. Wykonać regulację pionową istniejących skrzynek zasuw w nawiązaniu do niwelety projektowanej jezdni uwzględniając spadek podłużny oraz poprzeczny terenu.
4. Dokumentacja techniczna podlega uzgodnieniu z PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
5. Niniejsze warunki techniczne są ważne 24 miesiące od daty wydania.

Załączniki:

- załącznik graficzny nr 1 – fragm. mpzp

K I E R O W N I K
działu technicznego

mgr inż. Agnieszka Małach

.....
podpis osoby wydającej warunki