

Opis przedmiotu zamówienia.

Budowa fragmentu ogrodzenia jednostki wojskowej w Suwałkach

Ogrodzenie z paneli metalowych ocynkowanych malowanych proszkowo. Panel wykonany z prętów stalowych lub płaskowników zgrzewanych bądź zespawanych w kratownicę o oczku nie większym niż 50mm w podstawie i 200mm w wysokości. Wymiary płaskownika nie powinny być mniejsze niż 13x5mm. Odległość między krawędzią panelu, a podłożem (fundamentem) nie powinna być mniejsza niż 5 cm. Przęsło o wysokości minimum 170cm. Wysokość ogrodzenia od podłoża wraz z cokołem nigdzie nie może być mniejsza od 2,0m. Słupki stalowe ocynkowane malowane proszkowo z profili zamkniętych grubości minimum 3mm i o przekroju poprzecznym nie mniejszym niż 24cm². Słupki w rozstawie minimum co 2,5m, max 3,5 m. Pierwszy , końcowy , co 10-ty słupek, oraz w przypadku zmiany trasy ogrodzenia należy stosować słupki z podpórkami zapewniającymi stabilność ogrodzenia. Średnica prętów stalowych nie powinna być mniejsza niż 10mm lub 5mm.