

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Aktywnie i zielono na Witosa (ul. W. Witosa 4A)”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie postawione przez jednego z Wykonawców w piśmie z dnia 13.03.2018 r.

TREŚĆ PYTANIA NR 1:

Proszę o informację niezbędną do wyceny, do jakiego rodzaju nawierzchni stacja do naprawy rowerów miałyby zostać zamontowana.

ODPOWIEŹ NA PYTANIE NR 1:

Zamawiający informuje, że ze względów technologicznych mocowania stacji naprawy rowerów w wycenie w poz. 24 należy przyjąć wybruk pod stacją. W cenie należy zawrzeć roboty ziemne, podbudowę gr. 10 cm z kruszywa łamanego wraz z zagęszczeniem – 4 m², kostka betonowa szara gr 8 cm na podsypce cem-piaskowej gr 5 cm – 4 m², obrzeże 6x20cm na podsypce cementowo –piaskowej – 6 mb.

Z up. PREZYDENTA
Mariusz Klimczyk
SEKRETARZ MIASTA