

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa drogi 5 KD za osiedlem Polna w Suwałkach”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź.zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie postawione w piśmie z dnia 16.03.2018 r. przez jednego z Wykonawców.

Treść pytania nr 1:

Brak w przedmiarze studni KS8a 2000mm wraz z wyposażeniem, a jest ona uwzględniona jako studnia do wykonania na projekcie. Czy wykonanie studni K8a należy do przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający wprowadza dodatkową pozycję 14a w formularzu cenowym

Formularz cenowy - Załącznik 2.1 Roboty sanitarne - kanalizacja sanitarna - przebudowa kolizji z drogą - etap 1

Dodaje się dodatkową pozycję 14a.

| Lp. | Opis robót | Jednostka miary | Ilość |
|-----|---|-----------------|-------|
| 14a | Studnia rewizyjna z kręgów betonowych 2000mmm z przepływomierzem i pozostałym wyposażeniem – KS8a | kpl. | 1 |

Treść pytania nr 2

Brak w przedmiarze zasuwy nożowej 400mm. Czy wykonanie jej należy do przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający wprowadza dodatkową pozycję 14b w formularzu cenowym

Formularz cenowy - Załącznik 2.1 Roboty sanitarne - kanalizacja sanitarna - przebudowa kolizji z drogą - etap 1

Dodaje się dodatkową pozycję 14b.

| Lp. | Opis robót | Jednostka miary | Ilość |
|-----|---|-----------------|-------|
| 14b | Zasuwa nożowa z żeliwa sferoidalnego do zabudowy podziemnej DN400mm | szt. | 1 |

Treść pytania nr 3:

W przedmiarze PVC 400mm (kan. deszczowa) dł. 249,5m, natomiast na profilach i w opisie PW wynosi 281,5m. Różnica długości to 32m. Czym spowodowana jest zmniejszona ilość kanalizacji w przedmiarze? Czy pozostała część kanalizacji jest do wykonania w ramach tego zadania?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający wprowadza zmianę ilości przedmiarowej w pozycji 90 w formularzu cenowym - Załącznik 2.2 Roboty sanitarne - budowa kanalizacji deszczowej etap II .

W pozycji 90 wprowadza się korektę ilości

| Lp. | Opis robót | Jednostka miary | Ilość |
|-----|--|-----------------|--------|
| 90 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm | m | 156,75 |

Z up. PREZYDENTA

Marcel Kłmczyk
SEKRETARZ MIASTA