łączy ark 1

łączy ark 2

łączy ark 3

łączy ark 2

odcinek W10-W10a
istniejący wodociąg
przeznaczony do
demontażu, L=30,0m

PE dn 160mm
L=34,0m
odc. W9-W10

PE dn 200mm
L=23,8m
odc. W8-W9

PE dn 160mm
L=26,5m
odc. W8-W8a

PE dn 200mm
L=142,3m
odc. W7-W8

PE dn 200mm
L=131,2m
odc. W5-W7

PE dn 110mm
L=16,0m
odc. W5-W5a

PE dn 160mm
L=28,0m
odc. W4-W4a

PE dn 160mm
L=20,0m
odc. W11-W14

odcinek W11-W11a
istniejący wodociąg
przeznaczony do
demontażu, L=36,0m

PE dn 200mm
L=11,0m
odc. KS9-KS10

PE dn 200mm
L=27,5m
odc. KS8-Z7

PE dn 200mm
L=170,6m
odc. KS8-Z7

PE dn 200mm
L=73,5m
odc. KS10-KS11

PE dn 200mm
L=86,3m
odc. KS11-KS12

zasuwa

zasuwa x 2

zasuwa Ø12

czyszczak kanalizacji

odpowietrzenie kanalizacji

ciąg pieszo rowerowy

chodnik

istn. słup nr 6
do rozbiórki

istn. słup nr 4
do rozbiórki

proj. wymiana i przebudowanie istn. ZK-1 [ZK1/1P] na ZK1/2P z wydłużeniem istn. kabli
oraz ZK-1 [ZK1/1P] na ZK1/2P z wydłużeniem istn. kabli

proj. kabel YAKXS 4x150mm²
relacja: ST 10-1369 W. Pomskiego Stadion /proj. ZK1/1P
(zasilanie przyzamkowej lampy) L=256,281m

(zasilanie przyzamkowej lampy)

Uzgodnienie Nr 129/2017 z dnia 20.11.2017 r.
PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. uzgadnia budowę kanalizacji sanitarnej zlewinowej przepompowni ścieków **przy drodze publicznej oznaczonej symbolem SKD pomiędzy ul. Utraty a ul. Sportową**
z następującą uwagą:
1) Wykonawca robót sanitarnych odpowiedzialny jest za zapewnienie ciągłego, niezakłóconego odbioru ścieków z kanału sanitarnego odprowadzającego ścieki z ul. Sportowej;
2) Wykonawca przed przełączeniem i rozciętem rurociągu tłocznego zapewni właściwe opróżnienie rurociągu ze ścieków. Niedopuszczalne jest przedostanie się ścieków do wykopu.
3) Materiały i urządzenia z rozbiórki i demontażu nadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca dostarczy Eksploatatorowi sieci.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia projektanta od odpowiedzialności za sporządzony projekt.

KIEROWNIK
Działu Technicznego
mgr inż. Andrzej Kozłowski

Uzgodnienie Nr 127/2017 z dnia 20.11.2017 r.
PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. uzgadnia projekt:
~~budowy wodociągowej, kanalizacji sanitarnej/deszczowej do budynku, obiektu położonego w Suwałkach~~
~~przy ulicy~~ .....
~~na działce nr~~ .....
sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej/~~deszczowej~~
~~w ulicy~~ przy nowoprojektowanej ul. SKD pomiędzy ul. Utraty a ul. Sportową
~~z następującymi uwagami:~~
dotyczy tys. nr 1/1/1

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia projektanta od odpowiedzialności za sporządzony projekt.

KIEROWNIK
Działu Technicznego
mgr inż. Andrzej Kozłowski

Uzgodnienie Nr 48/2017 z dnia 20.11.2017 r.
PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. uzgadnia projekt:
~~budowy wodociągowej, kanalizacji sanitarnej/deszczowej do budynku, obiektu położonego w Suwałkach~~
~~przy ulicy~~ .....
~~na działce nr~~ .....
sieci: ~~wodociągowej~~, kanalizacji ~~sanitarnej~~/deszczowej
~~w ulicy~~ przy nowoprojektowanej ul. SKD pomiędzy ul. Utraty a ul. Sportową
~~z następującymi uwagami:~~
dotyczy tys. nr 1/1/1

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia projektanta od odpowiedzialności za sporządzony projekt.

KIEROWNIK
Działu Technicznego
mgr inż. Andrzej Kozłowski

KRZESZOWSKI DARIUSZ KRZYSZTOF
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Sp. z o.o.
16-400 SUWAŁKI, ul. Kościuszki 79
NIP 844-00-07-316 REGON 000311431
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 2 000 000 PLN
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Białystok, dn. 20.11.2017

Drogowskaz
mgr inż. M. Świerzewski, A. Sosnowski, M. Grzybowski
ul. Elżbietańska 13/22, 15-620 Białystok
tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz@4-6.pl

Stadium: P.B.	Nazwa branży: PLAN SYTUACYJNY		Rysunek nr 1.1
Skala: 1:500	Obiekt: Opracowanie dokumentacji technicznej dróg publicznej oznaczonej symbolem SKD w rejonach ym planie zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Wojska Polskiego, zabudową magazynową osiedla Polna, ulicą Utraty, fortmagiem wojskowym i ulicą Sportową ulicą Utraty i ulicą Sportową w Suwałkach		Data: 10-2017

BRANŻA SANITARNA

Projektant:		Sprawdzający:	
data i nr uprawnień:		data i nr uprawnień:	
mgr inż. Agata Fiodorek-Wolko	Nadzór:	mgr inż. Mikołaj Fiodorek	Nadzór:
SWK-0040/PWOM/12		44/2010	