



# Zabudowa hydrantu nadziemnego



# Zabudowa hydrantu podziemnego



## UWAGI OGÓLNE

1. NINIEJSZA DOKUMENTACJA RYSUNKOWA MOŻE STANOWIĆ PODSTAWĘ REALIZACJI JEDYNE W FORMIE, W JAKIEJ ZOSTAŁA WYDANA – Z TABELKĄ ORAZ PODPISAMI PROJEKTANTA NA KAŻDYM ARKUSZU.
2. NIE WOLNO SKALOWAĆ RYSUNKÓW.
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH ORAZ WYKONANIEM ZABUDOWY STAŁEJ I/LUB "NA ZAMÓWIENIE", WSZYSTKIE WYMIARY, TRASOWANIA PRZEWODÓW, PRZEBIEGIA I PODŁĄCZENIA URZĄDZEŃ SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!
4. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY WYDZIELENIA POŻAROWEGO NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PPOŻ.
5. JEŻELI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI LUB W TRAKCIE JEJ TRWANIA, WYKONAWCA NAPOTKA ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ A STANEM FAKTYCZNYM LUB NA NIEJASNOŚCI W DOKUMENTACJI, JEST ZOBOWIĄZANY UWZGLĘDNIĆ TO PRZY REALIZACJI I NIEWŁOČNIE POWIADOMIĆ O TYM PROJEKTANTA CELEM WYJAŚNIENIA (PISEMNI; NOTATKA LUB WIADOMOŚĆ E-MAIL).
6. W TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC WYKONAWCZYCH NALEŻY PRZEPROWADZIĆ JE STARANNIE I POD NADZOREM UPRAWNIONYCH OSÓB.
7. WSZYSTKIE ZMIANY, ZMIANY MATERIAŁÓW LUB TECHNOLOGII MUSZĄ BYĆ WYPREDSZAJĄCO UZGODNIONE I ZAACEPTOWANE PRZEZ INWESTORA I/LUB PROJEKTANTA.
8. WSZYSTKIE WYKONYWANE PRACE ORAZ ZASTOSOWANE MATERIAŁY POWINNY ODPOWIADAĆ POLSKIM NORMOM, POSIADAĆ NIEZBĘDNE ATESTY I SPEŁNIAĆ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY.
9. WSZYSTKIE URZĄDZENIA PODŁĄCZYĆ ZGODNIE Z DTR-kami.

PROJEKT  
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA LOTNISKA W SUWAŁKACH - I ETAP  
WRAZ Z DOSTOSOWANIEM GO DO POTRZEB LOTNISKA UŻYTKU  
WYŁĄCZNEGO, O KODZIE REFERENCYJNYM 2B ORAZ ZMIANA  
SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU  
WARSZTATOWO-MAGAZYNOWEGO NA ROZDZIELNIE  
ELEKTRYCZNĄ ORAZ MONTAŻ AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO  
dz. nr ew. 31967/6, 31967/12, 31967/14, 31967/16, 31967/18,  
31967/21, 31967/22, 31967/23, 31967/24 ob. 0007 m. Suwałki,  
54/4 ob.0045 Zielone Kamedulskie, gm. Suwałki, woj. podlaskie

INWESTOR  
AEROKLUB POLSKI  
UL. 17 STYCZNIA 39, 00-906 WARSZAWA

FAZA	PROJEKT BUDOWLANY	B
BRANŻA	SANITARNA	S

## Projekt Plus sp. z o.o.

ul. Chmielna 8 lok. 311, 00-020 Warszawa  
biuro@rejestracjaLotnisk.com.pl, NIP: 525 256 57 50  
M: +48 695 880 039, T: +48 22 829 23 38

**BR PROJEKT**  
Beata Rusak  
01-990 Warszawa ul. Encyklopedyczna 16b/53  
biuro@brprojekt.com  
beatarusak@brprojekt.com

PROJEKTANT	inż. A. Kolanowski MAZ/0196/PWOS/06 spec. instalacje sanitarne	PODPIS
WSPÓLPRACA	mgr inż. Beata Rusak	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Andrzej Kujawski ST/543/87 spec. instalacje sanitarne	

TYTUŁ RYSUNKU  
**SCHEMAT PODŁĄCZENIA  
HYDRANTU NADZIEMNEGO I  
PODZIEMNEGO**

NR RYSUNKU	<b>S_SCH_05</b>	SKALA
DATA	30 KWIEŹNIA 2017	-