

PROTOKÓŁ: ANALIZA SITOWA

Laboratorium	Uni-Geo PIOTR RANT, 19-500 Gołdap, ul. Zatorowa 7 tel: 87/615-35-45, www.uni-geo.pl		
Dane identyfikujące próbkę			
Miejsce pobrania	pkt. 10s - 1,0 m p.p.t.	Data pobrania: 22-01-2015	
Rodzaj kruszywa	Kruszywo naturalne		
Oznaczenie próbki	2 / 10s - 1,0 m	Próbka pobrana zgodnie z PN-B-04481:1988	
Osoba pobierająca		Protokół pobrania kruszywa nr	2
Rodzaj badania	Analiza sitowa	Masa próbki: 1933 g	
Inne uwagi	-		

Skład ziarnowy wg PN- 86/B-02480			Przesiew wykonany na sucho	
Sita kontrolne	Analiza sitowa	Przechodzi %	<div style="text-align: center;"> Krzywa składu ziarnowego </div>	
	Pozostaje na sitach [%]			
31,5	0,0	100,0		
16	2,8	97,2		
8	6,2	91,0		
4	11,3	79,7		
2	9,4	70,3		
1	17,2	53,1		
0,5	31,1	22,0		
0,25	11,5	10,5		
0,125	3,1	7,4		
0,063	4,9	2,5		
<0,063	2,5	0		
Razem	100,0			
d ₁₀	0,24 [mm]			
Współczynnik filtracji k ₁₀	0,06[cm/s]			
Pyły mineralne	2,5 [%]			
Ocena klasyfikacja gruntu wg: PN- 86/B-02480: pospółka (Po)				
Uwagi				
		Osoba wykonująca badanie	Data badania	Podpis
		Maciej Luty	24-01-2015	