

ZP.271.85.651.2018.IS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.85.2018 „Rozbudowa oświetlenia płyty boiska sportowego na stadionie Wigry w Suwałkach” – zaprojektuj i wybuduj

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytanie postawione w piśmie z dnia 12 października 2018 r:

Pytanie

W pkt Programu Funkcjonalno-Użytkowego Zamawiający podał charakterystykę opraw stosując opis „Oprawa powinna posiadać barwę światła co najmniej 5500K i wysoki współczynnik oddawania barw>85.

Mając na uwadze, iż zadanie stanowi rozbudowę istniejącego oświetlenia a oprawy znajdujące się na obiekcie posiadają barwę światła 4200K proszę o zgodę na zastosowanie opraw/źródeł o barwie światła nie mniejszej niż obecne 4200K i współczynnika oddawania barw Ra nie mniejszym niż 85.

Zwracamy uwagę, że wraz z postępem technologii odchodzi się od oświetlenia metalohalogenowego na rzecz opraw ledowych i czołowi producenci oświetlenia nie oferują źródeł światła o podanej w opowie charakterystyce.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw o barwie światła 4200K lub wyższej oraz współczynnika oddawania barw nie mniejszym niż Ra 85.

Z up. PREZYDENTA

Mariusz Klimczyk
SEKRETARZ MIASTA