

Suwałki, dnia 18 października 2018 r.

ZP.271.85.653.2018.IS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.85.2018 „Rozbudowa oświetlenia płyty boiska sportowego na stadionie Wigry w Suwałkach” – zaprojektuj i wybuduj

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytanie postawione w piśmie z dnia 16 października 2018 r:

Pytanie

Czy zamawiający uzna, że spełnienie wymogów zapisanych w PFU dotyczących wagi i powierzchni wiatrowej za wystarczające czy należy uzyskać zgodę producenta masztów na dokonanie zmian w sposobie obciążenia konstrukcji aby zachować trwającą gwarancję na maszty.

Z informacji uzyskanych od producenta masztów i trzpieni betonowych wynika, że jakakolwiek ingerencja i montaż innych urządzeń niż fabryczne skutkują, że gwarancja przestaje obowiązywać wyłącznie z odpowiedzialnością za strukturę masztu.

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na rozwiązanie oświetlenia płyty boiska, Wykonawca w projekcie musi zawrzeć odpowiednie obliczenia potwierdzające, że wartości powierzchni bocznej opraw z osprzętem i belkami oraz ich waga nie została przekroczona dla poszczególnych wartości dopuszczalnych masztów.

Z up. PREZYDENTA

Mariusz Klimczyk
SEKRETARZ MIASTA