



Miasto Suwałki

Suwałki, dnia ..13...12.2018 r.

ZP.271.97.4.2018.IS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.97.2018 „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie Miasta Suwałki – III etap (przebudowa ulicy Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ulicy Sejneńskiej do ulicy Utrata z mostem i tunelem pod torami). Budowa odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania postawione w piśmie:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dla rur nie karbowanych PEHD strukturalnych, dwuciennych z gładkimi ściankami będzie wymagał Krajowej Oceny Technicznej KOT lub ważnej aprobaty technicznej ITB (Instytutu Techniki Budowlanej) oraz IBDM (Instytutu Badawczego Dróg i Mostów).

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał dokumentów w postaci aprobat ITB lub IBDiM lub KOT lub innych dokumentów zgodnych z ustawą o wyrobach budowlanych potwierdzających parametry materiału zgodne z dokumentacją techniczną.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dla potwierdzenia jakości oraz użytych surowców do produkcji rur PEHD wymaga świadectwa odbioru 3.1 wg normy PN-EN 10204 obejmujące parametry:

- czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowej (rury) oznaczony w temp 200⁰C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie może być mniejszy niż 20 min.
- wymiana wartości masowego wskaźnika szybkości płynięcia MFR wywołana przetwórstwem nie może przekraczać +/- 20% względem wartości początkowej surowca 0,2-1,0 g/10 min (badanie zgodne z PN-EN ISO 1133-1)
- sztywność obwodowa SN8 kN/m²
- gęstość tworzywa > 930 kg/m³

Odpowiedź:

Zamawiający dla potwierdzenia jakości użytych surowców do produkcji rur PEHD, wymaga świadectwa odbioru 3.1 wg normy PN-EN 10204 i innych niezbędnych dokumentów określonych w ustawie o wyrobach budowlanych potwierdzających parametry materiału zgodne z dokumentacją techniczną.

ZUP PREZYDENTA

Mariusz Klimczyk
SEKRETARZ MIASTA