



SYSTEMOWY WYLĄZ DACHOWY
NA PODSTAWIE TYPU PROSTEGO
80x80cm, WYS. 30cm.
- OTWÓR W DACHU
O WYM. 65x85 cm

Połączyć z istniejącym uziomem

przewody odprowadzające prowadzić
w rurach odgromowych 100kV

LEGENDA

IK-...m		Zwód pionowy - iglica kominowa
■		Złącze krzyżowe
ZP 8		Złącze kontrolne
—		Zwód poziomy drut FeZn Ø 8mm
- - - - -		Uziom otokowy - bednarka FeZn30x4

UWAGA
Projektowany uziom otokowy (bednarka FeZn30x4) połączyć z istniejącym uziomem.

Inwestor		MIASTO SUWAŁKI ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki	
Nazwa i adres obiektu budowlanego	REMONT, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ZABYTKOWEGO BUDYNKU ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ŻŁOBEK MIEJSKI Z INSTALACJAMI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, W TYM BUDOWĄ OŚWIETLENIA, ŚMIETNIKA, MAŁEJ ARCHITEKTURY, OGRODZENIA, UTWARDZEN CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ REMONT ZABYTKOWEGO OGRODZENIA I ROZBIÓRKA KOLIDUJĄCYCH ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA NA DZIAŁKACH 10960/10, 10960/26 I 11372	Data	11.01.2019
		Skala	1:100
		Nr rys.	E-7
Tytuł Rysunku	RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA	PROJEKT BUDOWLANY	

Jednostka projektowania
ATELIER >> ZETTA <<
ul. Suraska 2/11, 15-422 Białystok, tel: 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69, e-mail: zetta@zetta.com.pl
ul. Pratułińska 10/2, 03-511 Warszawa, tel: 22 812 64 67, fax: 22 812 47 48, e-mail: atelier@zetta.com.pl
www.zetta.com.pl

Projektant inst. elektryczne	mgr inż. W. Grudziński	BL 138/92 POiIB Nr PDL/IE/0416/01	nr uprawnień / izba podpis
Spr. inst. elektrycznych	mgr inż. M. Jodkowski	BL 63/02 POiIB Nr PDL/IE/0017/06	