



NOWOPROJEKTOWANY SZYB WINDOWY  
 wym. podszycie 450mm, nadszycie 2750mm, szerokość 1550mm  
 DŹWIG OSOBOWY HYDRAULICZNY Z MASZYNOWNIA TYP C  
 udźwig 630kg, ilość osób 8  
 DŹWIG SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA PRAWA BUDOWLANEGO  
 DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.  
 - PATRZ - pkt.9 - UWAGI -  
 U W A G A :  
 - WYBÓR FIRMY WYMAGA PRZEANALIZOWANIA  
 CABARYTÓW SZYBU WINDOWEGO  
 I DOPASOWANIA DO SZCZEGÓLOWYCH  
 WYMOGÓW WYBRANEJ FIRMY  
 I WYMOGÓW WYBRANEGO TYPU DŹWIGU

LEGENDA

- 1 OPRAWA OŚWIETLENIOWA NATYKOWA LED 28W 3050lm IP44 600mm
- 2 OPRAWA OŚWIETLENIOWA NATYKOWA LED 31W 4450lm 840 IP65
- 3 OPRAWA OŚWIETLENIOWA NATYKOWA LED 35W 4050lm IP44 1235mm
- 4 OPRAWA OŚWIETLENIOWA DOWNLIGHT LED 24W 2500LM IP44
- 5 OPRAWA OŚWIETLENIOWA DOWNLIGHT LED 18W 1900LM IP44 MAT
- 6 OPRAWA OŚWIETLENIOWA NATYKOWA LED 39W 4100LM
- 7 OPRAWA OŚWIETLENIOWA DOWNLIGHT LED 24W 2500LM IP44 MAT
- 8 OPRAWA OŚWIETLENIOWA DOWNLIGHT LED 28W 1500LM IP44
- 9 OPRAWA OŚWIETLENIOWA PODTYNKOWA LED 29W 3100LM 600X600
- 10 OPRAWA OŚWIETLENIOWA DOWNLIGHT LED 13W 1050LM IP44
- 11 OPRAWA OŚWIETLENIOWA NAŚCIENNA LED 20W IP54 PRZYST. DO PRACY NA ZEWN.
- 12 OPRAWA OŚWIETLENIOWA NAŚCIENNA LED 5W IP44
- 13 OPRAWA EWAKUACYJNA LED JEDNOSTRONNA NAŚCIENNA AT 1H
- 14 OPRAWA EWAKUACYJNA LED DWUSTRONNA NASUFITOWA LUB ZAWIESZANA AT 1H
- 15 OPRAWA AWARYJNA LED NATYKOWA OPTYKA DO DROGI EWAKUACYJNEJ 1W AT 1H
- 16 OPRAWA AWARYJNA LED NATYKOWA OPTYKA DO DROGI EWAKUACYJNEJ 3W AT 1H
- 17 OPRAWA AWARYJNA LED NATYKOWA OPTYKA DO PRZESTRZENI OTWARTEJ 3W AT 1H
- 18 OPRAWA AWARYJNA LED PODTYNKOWA OPTYKA DO DROGI EWAKUACYJNEJ 1W AT 1H
- 19 OPRAWA AWARYJNA LED PODTYNKOWA OPTYKA DO DROGI EWAKUACYJNEJ 3W AT 1H
- 20 OPRAWA AWARYJNA LED NATYKOWA 3W AT 1H
- 21 OPRAWA AWARYJNA LED NATYKOWA OPTYKA DO PRZESTRZENI OTWARTEJ 5W AT 1H
- 22 OPRAWA AWARYJNA LED NATYKOWA, TERMOSTAT 2W AT 1H
- 23 ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY, P/T, IP20
- 24 ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, P/T, IP20
- 25 ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY, P/T, IP44
- 26 ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, P/T, IP44
- 27 ŁĄCZNIK SCHODOWY, P/T, IP20

Inwestor		<b>MIASTO SUWAŁKI</b> ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki		
Nazwa i adres obiektu budowlanego	REMONT, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ZABYTKOWEGO BUDYNKU ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ŻŁOBEK MIEJSKI Z INSTALACJAMI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W TYM BUDOWĄ OŚWIETLENIA, ŚMIETNIKA, MAŁEJ ARCHITEKTURY, OGRÓDZENIA, UTWARDZEN CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ REMONT ZABYTKOWEGO OGRÓDZENIA I ROZBIÓRKA KOLIDUJĄCYCH ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA NA DZIAŁKACH 10960/10 , 10960/26 I 11372		Data	11.01.2019
			Skala	1:100
Tytuł Rysunku	<b>RZUT PARTERU - INSTALACJA OŚWIETLENIOWA</b>		Nr rys.	E-3
Jednostka projektowania		<b>ATELIER &gt;&gt; ZETTA &lt;&lt;</b> ul. Suraska 2/11, 15-422 Białystok, tel: 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69, e-mail: zetta@zetta.com.pl ul. Prutulińska 10/2, 03-511 Warszawa, tel: 22 812 64 67, fax: 22 812 47 48, e-mail: atelier@zetta.com.pl www.zetta.com.pl		
Projektant inst. elektrycznej		mgr inż. <b>W. Grudziński</b>	BL 138/92	
Projektant inst. teletechnicznych		mgr inż. <b>Wojciech Wróblewski</b>	PD/001/ZOOT/07	
Spr. inst. elektrycznych		mgr inż. <b>M. Jodkowski</b>	BL 63/02	
Spr. inst. teletechnicznych		inż. <b>Dariusz Mocarski</b>	DT-WBT/02430/03/U	

ISTNIEJĄCA FURTKA DO LIKWIDACJI  
nowa furta zamykana na kluczyk  
wg. rys. detalu

ISTNIEJĄCA BRAMA ORAZ FURTKA DO LIKWIDACJI  
proj. nowa brama z napędem elektrycznym  
nowa furta i brama wg. rys. detalu

Rozdzielnicza wyłącznika ppoż

Proj. ZK+2xTL  
wg. opracowania  
PGE Dystrybucja S.A.