



ZESTAWIENIE STOLARKI KLAPY ODDYMIAJĄCE

		KLAPA DYMOWA	
RODZAJ WYROBU			
TYPOWE, NIETYPOWE		typowe	
		 <p>proj. KLAPA ODDYMIAJĄCA wym. okna 115x115cm Pow. czynna Acz=0,85m²</p>	
WYMIARY W ŚWIETLE MURU W CM	So	128,5	
	Ho	128,5	
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY W CM	S	115	
	H	115	
LEWE	PRAWO		
PIWNICA		-	
PARTER		-	
PODDASZE		1	
RAZEM		1	
UWAGI		<p>kolor 7015</p> <p>Acz. min.5% pow. klatki schodowej A cz proj. = 0,87m²</p> <p>h podstawy = 300mm</p> <p>z owiewkami</p> <p>Kłape wyposażyć w siłownik zintegrowany z systemem SSP</p> <p>współczynnik przenikania ciepła min. Uw=1.1W/m²xK</p>	

UWAGI:

**1. OSTATECZNE USTALENIE GABARYTÓW OKIEN
PO DOKONANIU OBMIARU OTWORÓW W NATURZE
NA BUDOWIE.**

**2. STOLARKA OD ZEWNĄTRZ I OD WEWNĄTRZ
POMIESZCZEŃ W KOLORZE SZARYM - RAL 7015**

Inwestor			
<p>MIASTO SUWAŁKI ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki</p>			
Nazwa i adres obiektu budowlanego	<p>PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA POTRZEBY ŻŁOBKA Z ROZBIÓRKĄ OBIEKTÓW TERENOWYCH ORAZ BUDOWA ŚMIETNIKA Z POMIESZCZENIEM GOSPODARCZYM wraz z ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ przy ulicy Kościuszki 6 w Suwałkach na działkach o nr ewid.geod.gr. 10960 / 10 i 10960 / 26</p>	Data	28.01.2019
		Skala	1:100
		Nr rys.	A47a
Tytuł Rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI - KLAPY ODDYMIAJĄCE	PROJEKT WYKONAWCZY	
Jednostka projektowania			
<p> ATELIER >> ZETTA << ul. Suraska 2/11, 15-422 Białystok, tel: 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69, e-mail: zetta@zetta.com.pl ul. Prutulińska 10/2, 03-511 Warszawa, tel: 22 812 64 67, fax: 22 812 47 48, e-mail: atelier@zetta.com.pl www.zetta.com.pl</p>			
nr uprawnień / izba podpis			
Autor	mgr inż. arch. Z. Zabagło	UAN.V-7342/3/65/93 DOLA Nr DS-0850	
Współpraca	mgr inż. arch. J. Małyško-Lenkiewicz		
Opracował	mgr inż. arch. M. Słomiński		
Sprawdzający Architektura	mgr inż. arch. U. Bednarz	BŁ 193/94 POLA Nr PD-0059	