



UWAGA
 W pom. sal zabaw, sypialni, komunikacji, szatni, klatki schodowej, hallu oraz łazienkach łączniki i gniazda 230V montować na wysokości 1,6m

- LEGENDA**
- GNIAZDO POJEDYŃCZE 230V, P/T, IP20,
 - GN. WTYKOWE 230V, IP20, PODWÓJNE, P/T
 - GN. WTYKOWE 230V, IP44, POJEDYŃCZE, P/T
 - GN. WTYKOWE 230V, IP44, POJEDYŃCZE, P/T, ZASILANIE OKAPU
 - 3xGN. WTYKOWE DATA Z KLUCZEM 230V,
 - WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1-FAZ, ZAPAS PRZEWODU 2,0m
 - WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 3-FAZ, ZAPAS PRZEWODU 2,0m
 - MIEJSCOWA SZYNA WYRÓWNIANIA POTENCJAŁÓW
 - GŁÓWNA SZYNA WYRÓWNIANIA POTENCJAŁÓW
 - PRZYCIISK POCIĄGOWY
 - KASOWNIK 1-PĘTLOWY
 - TRANSFORMATOR DLA 1 POMIESZCZENIA
 - LAMPKA CZERWONA Z BUCZKIEM
 - GNIAZDO 3-FAZOWE 16A, 400V, IP44, Z ROZŁĄCZNIKIEM
 - ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
 - PRZYCIISK PPOŻ

| | | | |
|---|--|--|------------|
| Inwestor | | MIASTO SUWAŁKI ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki | |
| Nazwa i adres obiektu budowlanego | REMONT, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ZABYTKOWEGO BUDYNKU ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ŻŁOBEK MIEJSKI Z INSTALACJAMI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, W TYM BUDOWĄ OŚWIETLENIA, ŚMIETNIKA, MALEJ ARCHITEKTURY, OGRODZENIA, UTWARDZEN CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ REMONT ZABYTKOWEGO OGRODZENIA I ROZBIÓRKA KOLIDUJĄCYCH ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA NA DZIAŁKACH 10960/10, 10960/26 I 11372 | Data | 28.01.2019 |
| | | Skala | 1:100 |
| | | Nr rys. | E-6 |
| Tytuł Rysunku | RZUT PODDASZA - INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH | PROJEKT WYKONAWCZY | |
| Jednostka projektowania | | | |
| ATELIER >> ZETTA << ul. Suraska 2/11, 15-422 Białystok, tel: 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69, e-mail: zetta@zetta.com.pl ul. Prutulińska 10/2, 03-511 Warszawa, tel: 22 812 64 67, fax: 22 812 47 48, e-mail: atelier@zetta.com.pl www.zetta.com.pl | | | |
| nr uprawnień / izba podpis | | | |
| Projektant inst. elektrycznej | mgr inż. W. Grudziński | BL 138/92 POiBB Nr PDL/E/0416/01 | |
| Spr. inst. elektrycznych | mgr inż. M. Jodkowski | BL 63/02 POiBB Nr PDL/AE/0017/06 | |