



- Legenda: SSP**
- Centrala systemu sygnalizacji pożaru
  - Czujka optyczna dymu z gniazdem
  - Czujka optyczna dymu z gniazdem i wyniesionym wskaźnikiem zadziałania (montowana w przestrzeni międzystropowej)
  - Czujka optyczno - temperaturowa z gniazdem (wykrywanie dymu + wzrostu temperatury)
  - Czujka optyczno - temperaturowa z gniazdem i wyniesionym wskaźnikiem zadziałania (montowana w przestrzeni międzystropowej)
  - Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP
  - Element kontrolno sterujący
  - Sygnalizator akustyczny

- przewód YnTKSYekw1x2x1,0mm
- przewód HTKSHekw1x2x1,0mm PH90
- Centrala oddymiania 8A - modułowa
- Przycisk przewietrzania
- Czujnik dżeszcz/wiatr
- Przycisk oddymiania

Inwestor		MIASTO SUWAŁKI ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki	
Nazwa i adres obiektu budowlanego	REMONT, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ZABYTKOWEGO BUDYNKU ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ŻŁOBEK MIEJSKI Z INSTALACJAMI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, W TYM BUDOWA OŚWIEŁENIA, SIEMETNIKA, MAŁEJ ARCHITEKTURY, OGRÓDZENIA, UTWORZENIE CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ REMONT ZABYTKOWEGO OGRÓDZENIA I ROZBIÓRKA KOLIDUJĄCYCH ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA NA DZIAŁKACH 10960/10 , 10960/26 111372		Data 28.01.2019
	Skala 1:100		Nr rys. 7
	Tytuł Rysunku RZUT PARTERU - INSTALACJA SSP		PROJEKT WYKONAWCZY

Jednostka projektowania  
**ATELIER >> ZETTA <<**  
 ul. Suraska 2/11, 15-422 Białystok, tel: 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69, e-mail: zetta@zetta.com.pl  
 ul. Pratulinska 10/2, 03-511 Warszawa, tel: 22 812 64 67, fax: 22 812 47 48, e-mail: atelier@zetta.com.pl  
 www.zetta.com.pl

Projektant inst. elektryczne	mgr inż. <b>W. Grudziński</b>	BL 138/92	nr uprawnień / izba podpis
Projektant inst. teletechnicznych	mgr. inż. <b>Wojciech Wroblewski</b>	POIB N° PDL/E/0416/01	
Spr. inst. teletechnicznych	inż. <b>Dariusz MocarSKI</b>	PDL/0051/2007/07	
		DT-WB7/02430/03/U	

PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24.poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE