








LEGENDA:

- 
1 Wentylatory łazienkowe V=50m³/h, spręż 15Pa, 35dB(A) moc=10W; N~230V
 Wyposażenie: opóźnienie czasowe, higrosterowalny, sygnalizacja pracy
- 
2 Wentylatory dwubiegowe (jak dla wentylacji jednorurowej) o wydaj. 100/60 lub 100/40, N~230V, moc 25/8W, 40/30dB(A)
- 
 NAWIEW
- 
 WYWIEW
- 
 ZAWÓR NAWIEWNY
- 
 ZAWÓR WYWIEWNY
- 
 INSTALACJA KLIMATYZACJI

Inwestor		URZĄD MIASTA SUWAŁKI ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki	
Nazwa i adres obiektu budowlanego	PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA POTRZEBY ŻŁOBKA Z ROZBIÓRKĄ OBIEKTÓW TERENOWYCH ORAZ BUDOWA ŚMIETNIKA Z POMIESZCZENIEM GOSPODARCZYM wraz z ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU I NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ przy ulicy Kościuszki 6 w Suwałkach na działkach o nr ewid.geod.gr. 10960 / 10 i 10960 / 26	Data	28.01.2019
		Skala	1:100
		Nr rys.	2
Tytuł Rysunku	RZUT PARTERU - WENT. MECH. I KLIMATYZACJA	PROJEKT WYKONAWCZY	
Jednostka projektowania			
ATELIER >> ZETTA <<			
ul. Suraska 2/11, 15-422 Białystok, tel: 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69, e-mail: zetta@zetta.com.pl ul. Pratułińska 10/2, 03-511 Warszawa, tel: 22 812 64 67, fax: 22 812 47 48, e-mail: atelier@zetta.com.pl www.zetta.com.pl			
		nr uprawnień / izba podpis	
Autor	mgr inż. M.Sawicki	BL 22/00 PDL/IS/1322/01	
Sprawdzający	mgr inż. B.Wojślaw	BL 146/88, BL 214/93 PDL/IS/1671/01	
<small>PROJEKT chroniony prawem autorskim – zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24.poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu – ZABRONIONE</small>			