

## MIASTO SUWAŁKI

Suwałki, dnia 15 kwietnia 2019 r.

ZP.271.29.16281.2019.DZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.29.2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Utwardzenie nawierzchni żwirowej ul. Dąbrówki w Suwałkach

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na pytania postawione w piśmie z dnia 11.04.2019 r. przez jednego z Wykonawców:

### **Treść pytania nr 1:**

Proszę o określenie szerokości poboczy do wykonania

### **Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający wyjaśnia, że szerokość poboczy do wykonania wynosi 0,5 m.

### **Treść pytania nr 2:**

Proszę o podanie parametrów drogi do utwardzenia (szerokość drogi, długość, kategoria ruchu)

### **Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający wyjaśnia, że szerokość drogi wynosi 3,5 m, długość 276,45 mb, kategoria ruchu KR1

### **Treść pytania nr 3:**

Proszę o podanie procentowej zawartości kruszywa łamanego 0/31,5 na wykonanie poboczy poz. 2

### **Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Zamawiający wyjaśnia, że na wykonanie poboczy przewidział kruszywo łamane o zawartości 30 % ziaren przekruszonych.

Z up. PREZYDENTA

Mariusz Klimczyk  
SEKRETARZ MIASTA

NACZELNIK  
Wydziału Zamówień Publicznych  
mgr Dorota Gwoździńska