

Suwałki, dn. 21.07.2015r.

L. dz. RMS/RL/5456/2015

Miasto Suwałki  
ul. Mickiewicza 1  
16-400 Suwałki

**Dotyczy:** zaopiniowania projektu zagospodarowania terenu w rejonie ulicy St. Staniszeńskiego w Suwałkach

PGE Dystribucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Suwałki uprzejmie informuje, że Pracownia Projektowa „Darpol” przedłożyła do zaopiniowania projekt zagospodarowania terenu w zakresie budowy dróg gminnych i wewnętrznych i wewnętrznych 3KD, 9KD, 27KD, 14KD, 24KD, 25KD, 26 KD, 29 KDW wraz z uzbrojeniem technicznym.

Po przeanalizowaniu przedłożonych opracowań, zilustrowanych graficznie na rysunkach 2/1; 2/2; 2/3; 2/4, projekt opiniujemy pozytywnie z następującymi uwagami:

1. Projektowane drogi krzyżują się z terenami 3KD, 27KD, 24 KD, 25KD, 26 KD, 29 KDW z czynnymi liniami napowietrznymi 5N-20 kV, przy czym w czterech przypadkach słupy usytuowane są w pasie drogowym lub w jego pobliżu.
2. Zaleca się, w pierwszej kolejności, przebudowanie linii SN, co najmniej w miejscach kolidujących z budową dróg, w oparciu o pismo SZ5-LR/1938/2012 z dnia 21.03.2012r., po otrzymaniu stosownych warunków.
3. W innym przypadku należy dostosować linie elektroenergetyczne do postanowień obowiązujących przepisów i norm w zakresie technicznych wymagań dotyczących skrzyżowań i zbieżen linii z drogami kołowymi, w tym lokalizacji stanowisk słupowych oraz pionowych odległości przewodów od powierzchni drogi.

Z poważaniem

PGE Dystribucja S.A.  
Oddział Białystok  
Rejon Energetyczny Suwałki  
Dyrektor  
Adam Stuchocki

**Do wiadomości:**

1. Pan Zygmunt Dargiewicz  
P.P. „Darpol” - Pełnomocnik
2. a/a

Sprawę prowadzi:

Ryszard Lenkowski- tel. 85-676 6574