



ZP.271.72.5.2019.AC

Suwałki, dnia 14.10.2019r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.72.2019 „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach – wyposażenie 5 części”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania postawione w piśmie przez jednego z Wykonawców:

Pytanie nr 1

Jakiego rodzaju szafki mają być w zabudowie pod blatami stołów przyściennych? jedną z nich będzie szafka zlewowa szerokość 600 mm, natomiast co z pozostałą częścią?

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia formularz cenowy cz. 2 zamówienia, załącznik nr 2.2 w poz. 6 o opis:

"1 zlew wykonany z materiału dostosowanego do warunków laboratoryjnych",

"2 zlewki wykonane z materiałów dostosowanych do warunków laboratoryjnych",

"2 podwieszane lub wychodzące z blatu podwójne baterie z zimną wodą",

"przestrzeń pod blatem zabudowana szafkami-szafka zlewowa i szafki z półkami na szkło laboratoryjne".

Z up. PREZYDENTA

Łukasz Murzyński
ZASTĘPCA PREZYDENTA