

PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku Gazownia w Suwałkach uzgadnia pozytywnie projekt budowy oświetlenia ulicznego ul. W. Jagiełły, Jana III Sobieskiego, Krzywoustego w m. Suwałki w zakresie skrzyżowania z istniejącą siecią gazową PE pod następującymi warunkami:

1. Zachowania minimalnych odległości pionowych od sieci gazowej PE - 0,3m.
 2. Zachowania minimalnych odległości poziomych od sieci gazowej PE - 0,5m
 3. Projektowany kabel oświetleniowy nN należy zabezpieczyć przepustami o długości min. 2,0m;
 4. Wykonawca robót budowy kabla oświetleniowego nN zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia **PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku Gazownia w Suwałkach** tel. kontaktowy 87-565-88-25, o planowanym rozpoczęciu i zakończeniu prac budowlanych w obrębie przebiegu sieci gazowej.
 5. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wykonawca projektowanego kabla oświetleniowego nN winien poprzez ręczne odkopanie dokonać odkrywki gazociągu.
 6. Zabezpieczenie skrzyżowań projektowanego kabla oświetleniowego nN podlega odbiorowi przez przedstawiciela **Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku – Gazownia w Suwałkach** tel. kontaktowy 87-565-88-25.
 7. **Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociągu – szerokość 1m - należy wykonywać z należytą ostrożnością i starannością pod nadzorem przedstawiciela Zakładu Gazowniczego w Białymstoku, natomiast roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie przewodów gazowych (mniej niż 0,5m) wykonywać ręcznie. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty naprawy poniesie Wykonawca robót.**
 8. Wykonawca jest zobowiązany do:
 - odtworzenia na swój koszt : naruszonej struktury gruntu w obrębie sieci gazowej,
 - odtworzenia na swój koszt : oznakowania sieci gazowej,
 - zabezpieczenia sieci gazowej na czas prowadzenia robót ziemnych
 9. Przed zasypaniem wykopu istniejąca sieć gazowa podlega odbiorowi przez przedstawiciela **Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku Gazownia w Suwałkach**
 10. W przypadku stwierdzenia przez wykonawcę kolizji nieobjętej opracowaniem projektu – np. wypłylenie istniejącego gazociągu - wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia **PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym** o zaistniałej sytuacji w celu dokonania dodatkowych uzgodnień – rozwiązań.
 11. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy mapą zasadniczą zastosowaną do celów projektowych, a stanem faktycznym w terenie tj. wystąpienie kolizji – projektowanego obiektu z istniejącą siecią gazową, należy dokonać ponownego uzgodnienia projektu budowlanego obejmującego rozwiązanie wzajemnego usytuowania obiektów. Koszt opracowania dokumentacji oraz ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia sieci gazowej ponosi inwestor inwestycji podstawowej.
 12. Mapy do celów projektowych powinny zawierać wyraźnie widoczne lokalizacje sieci gazowej.
 13. Uzgodnienie obejmuje okres ważności 2 lata.
- UWAGA:**
14. Po zakończeniu inwestycji należy dostarczyć do Gazowni w Suwałkach ksero mapy inwentaryzacyjnej w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w formacie DWG.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku
Gazownia w Suwałkach
Zielone Kamedulskie 33, 16-402 Suwałki
tel. 87 565 88 25 faks 87 565 89 25
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001 REGON 142739519

KIEROWNIK
Gazownia w Suwałkach

Zdzisław Chmielewski

Opracował: Dariusz Wysocki

Starszy Specjalista
ds. Technicznych

Dariusz Wysocki