

ZP.271.12.119.2020.IS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.12.2020 pn. "Budowa ulicy Bez Nazwy – droga gminna nr 101398B na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. M. Reja w Suwałkach wraz z uzbrojeniem technicznym – odcinek 1" – część 1 "Budowa ulicy Bez Nazwy – droga gminna nr 101398B na odcinku od ul. Gen. K. Pułaskiego do ul. M. Reja w Suwałkach wraz z uzbrojeniem technicznym – odcinek 2" – część 2

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania w postawione w piśmie z dnia 24.03.2020 r.

Pytanie 1:

Prosimy o załączenie SST dot. regulacji urządzeń (zaworów, włączów kanałowych, studzienek telefonicznych).

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający wprowadza SST D-03.02.01.a – Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach regulacji urządzeń podziemnych nie przewiduje wymiany żadnych ich elementów na nowe.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający informuje, że Wykonawca ma wykonać zadanie zgodnie z dokumentacją projektową. Dodatkowo należy na studniach kanalizacji deszczowej i sanitarnej dokonać:

- Wymiana zwieńczeń studni kanalizacyjnych betonowych o średnicy nominalnej 1200mm (właz, pokrywa nadstudzienna i krąg o wysokości 0,5m) na włazy żeliwne D400 i zwężki betonowe klasy min. C35/45 o średnicy nominalnej 1200/600mm - wraz z regulacją pionową włazów do rzędnych projektowanych.
- Wymiana włazów kanałowych żeliwnych na włazy klasy D400 wraz z regulacją pionową włazów do rzędnych projektowanych.

Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma wykonać powykonawczy projekt SOR zgodnie z zapisami umowy.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ma wykonać powykonawczy projekt SOR.

Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli w trakcie realizacji wyniknie konieczność wykonania dodatkowego oznakowania pionowego bądź poziomego wynikającego z powykonawczego projektu SOR, Zamawiający uzna je za roboty dodatkowe, a wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu.

Odpowiedź na pytanie 4:


Zamawiający informuje, że Wykonawca na etapie składania ofert musi uwzględnić i wycenić wszystkie elementy wg dokumentacji powykonawczej SOR wraz z dokumentacją, którą należy wykonać na podstawie istniejącej dokumentacji SOR.

Pytanie 5:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni projekt SOR załączony do dokumentacji przetargowej w wersji dwg w celu wykonania projektu powykonawczego.

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający potwierdza, że udostępni projekt SOR w wersji dwg w celu wykonania projektu powykonawczego.


Z up. PREZYDENTA
Łukasa Kurzyna
ZASTĘPCA PREZYDENTA