



PROTOKÓŁ: ANALIZA SITOWA

Laboratorium	Uni-Geo PIOTR RANT, 19-500 Gołdap, ul. Zatorowa 7 tel: 87/615-35-45, www.uni-geo.pl		
Dane identyfikujące próbkę			
Miejsce pobrania	pkt. 30 - 0,5 m p.p.t.	Data pobrania: 12-02-2015	
Rodzaj kruszywa	Kruszywo naturalne		
Oznaczenie próbki	1 / 30 - 0,5 m	Próbka pobrana zgodnie z PN-B-04481:1988	
Osoba pobierająca		Protokół pobrania kruszywa nr	1
Rodzaj badania	Analiza sitowa	Masa próbki: 11191 g	
Inne uwagi	-		

Skład ziarnowy wg PN-EN ISO 14688-1:2006			Przesiew wykonany na sucho	
Sita kontrolne	Analiza sitowa	Przechodzi %	<p style="text-align: center;">Krzywa składu ziarnowego</p> 	
	Pozostaje na sitach [%]			
63,0	0,0	100,0		
31,5	1,2	98,8		
16	4,9	93,9		
8	10,7	83,2		
4	10,5	72,7		
2	13,7	59,0		
1	25,2	33,8		
0,5	13,8	20,0		
0,25	8,3	11,7		
0,125	5,7	6,0		
0,063	2,8	3,2		
<0,063	3,2	0		
Razem	100,0			
d ₂₀	0,50 [mm]			
Współczynnik filtracji k ₁₀	0,07 [cm/s]			
Pyły mineralne	3,2 [%]			
Ocena				
klasyfikacja gruntu wg: PN-EN ISO 14688-1				
pospółka (Po)				
Uwagi				
		Osoba wykonująca badanie	Data badania	Podpis
		Maciej Luty	16-02-2015	