

Suwałki, dnia ...07.2020 r.

ZP.271.57.295.2020.IS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.57.2020 pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami) – zakończenie robót nawierzchniowych"

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na Państwa pytanie w postawione w piśmie z dnia 02.07.2020 r.

**Pytanie 1:**

W załączonej tabeli - Zał. Nr 2 Formularza cenowego poz. 21 mówi o montażu elementów wagi

21	Montaż elementów wagi	kpl	1,00	0,00
----	-----------------------	-----	------	------

Zwracamy się o określenie zakresu robót danej pozycji (czy należy zakupić wagę czy też dokończyć montaż posiadanej wagi- materiał Zamawiającego)?

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zdjęcie poniżej przedstawia stan istniejącego elementu wagi, przed jej demontażem.



Zakres robót remontowych obejmuje wykonanie:

- zamocowanie zdemontowanych elementów stalowych wagi
- wykonanie elementów betonowych i wykonanie najazdu i zjazdu szerokości 0,5m z betonu C25/30 / długość elementu z jednej strony 4,0m, głębokość betonowania ok. 30cm/

Z up. PREZYDENTA  
Łukasz Kurzyński  
ZASTĘPCA PREZYDENTA