

ZP.271.109.1.2021.AC

Suwałki, dnia 20.09.2021r.

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.109.2021 pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy windy w budynku I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach*

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania:

**Treść pytania nr 1:**

Czy budynek posiada rezerwę mocy w istniejącym przyłączy elektroenergetycznym? Jeśli tak to ile kW?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Informuję, że obecnie budynek posiada rezerwę mocy w wysokości 100kW.

**Treść pytania nr 2:**

Czy jeśli budynek nie posiada rezerwy mocy elektrycznej czy Zamawiający dopuści włączenie do zakresu projektu robót obejmujących wymianę części opraw oświetleniowych w budynku na LEDowe i tym samym wygospodarowanie niezbędnej ilości mocy na zasilenie windy w energię elektryczną?

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający nie dopuszcza włączenia do zakresu projektu robót obejmujących wymianę części opraw oświetleniowych w budynku na LEDowe. W przypadku potrzeby zwiększenia mocy Zamawiający wystąpi z odpowiednim wnioskiem do dostawcy energii elektrycznej.

**Treść pytania nr 3:**

Jeśli odpowiedź na jedno z 2 powyższych pytań będzie twierdząca - proszę o zamieszczenie zdjęcia najbliższej rozdzielni/rozdzielniczy obsługującej część C.3 budynku (z pokazaniem przyłączonych aparatów elektrycznych) wraz ze wskazaniem czy znajduje się ona w części C3 budynku czy też w innej części budynku szkoły?

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

W załączeniu na schemacie pokazano miejsce lokalizacji rozdzielniczy głównej w budynku C3, dołączono również zdjęcia rozdzielniczy.

**Treść pytania nr 4:**

Czy Zamawiający dopuszcza sytuację podania konkretnego producenta windy w dokumentacji projektowej, gdyż wymiary windy, które każdy producent może mieć inne przekładają się na wymiary konstrukcji szybu windowego?

Jeśli w dokumentacji nie będzie można założyć konkretnych wymiarów windy i konkretnego producenta - ostateczną geometrię trzonu windowego i tym samym ostateczną wersję dokumentacji projektowej będzie można ustalić dopiero po wyborze wykonawcy robót budowlanych, a zmiany

będą wprowadzane w formie tzw. nieistotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego.

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Zgodnie z treścią SWZ (rozdział 2 pkt. 5) dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 99 ustawy Pzp. Przedmiot zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli Wykonawca dokumentacji nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. **W takim przypadku Wykonawca wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.** Przedmiot zamówienia winien być opisany zgodnie z art. 101 Ustawy Pzp.

**Treść pytania nr 5:**

Czy winda ma łączyć również pomieszczenia zlokalizowane na poddaszu użytkowym, co będzie wiązało się z rozbiórką części dachu i wypuszczeniem szybu ponad istniejący dach drewniany?

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Tak. Intencją Zamawiającego było udostępnienie wszystkich kondygnacji w budynku C3. Zgodnie z treścią opisu przedmiotu zamówienia cyt. „Dzięki tej lokalizacji uda się udostępnić pięć kondygnacji, w tym szatnie w piwnicy oraz szereg sal lekcyjnych na poszczególnych piętrach”. Jednocześnie koryguje się wymagania dotyczące dźwigu w zakresie ilości przystanków i dojść, jako oczywistą omyłkę. W załączeniu skorygowany opis przedmiotu zamówienia.

**Treść pytania nr 6:**

Czy istnieje możliwość wprowadzenia w zapisach SWZ w rozdziale 12 ust. 1 pkt. 4:

- 1) lit. a - zmiany z wyrażenia "trzech lat" na "pięć lat"
- 2) lit. c - dodania po zwrocie "architektonicznej" zwrotu "lub konstrukcyjno-budowlanej"?

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane zmiany i wprowadza je do SWZ.

**Treść pytania nr 7:**

Czy istnieje możliwość dostosowania formularza oferty do zapisów SWZ, który wymaga tylko od oferenta wymogu posiadania doświadczenia w wykonaniu projektu budynku z windą, natomiast nie precyzuje tego wymogu dla pozostałych osób biorących udział w przygotowaniu dokumentacji?

**Odpowiedź na pytanie nr 7:**

Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany.

PREZYDENT

*Czesław Renkiewicz*