



Pan Marek Anusiewicz
15.12.2021r
Kol

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Suwałkach Spółka z o.o.
16-400 Suwałki, ul. Przemysłowa 6A

ul. Przemysłowa 6A:

Centrala
tel. 87 562 99 93

Sekretariat
tel. (87) 562 99 94;
fax (87) 562 99 90

Biuro Obsługi Klienta
tel. (87) 562 99 51 do 53

Dział Spraw Pracowniczych,
Organizacyjnych i BHP
tel. (87) 562 99 54 do 55

Dział Finansowo - Księgowy
tel. (87) 562 99 58 do 60

Dział Inwestycji i Zakupów
tel. (87) 562 99 80 do 81
(87) 562 99 84 do 86

Zakład Robót Inżynierskich
i Obsługi
tel. (87) 562 99 75 do 78

Zakład Wytwarzania
tel. (87) 562 99 66

ul. E. Plater 28C
Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993; 601 259 297
697 702 570

Zakład Sieci Ciepłych
tel. (87) 565 33 95; 565 13 94

Zakład Dystrybucji Ciepła
ul. Nowomiejska 5
tel. (87) 567 20 79

ul. Utrata 26A
(87) 566 57 93

W P Ł Y N Ę Ł O
KANCELARIA OGÓLNA
Urzędu Miejskiego w Suwałkach

Dnia 15-12-2021

Ilość zał.

Podpis

Suwałki, dnia 13.12.2021r.

Urząd Miejski w Suwałkach
Wydział Inwestycji
ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki

ZSC / 206.6. / 2021

Dotyczy: warunki techniczne dla planowanej budowy drogi wewnętrznej wraz z parkingami na Osiedlu II w Suwałkach

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Suwałkach Sp. z o.o. odpowiedzi na pismo z dnia 03.12.2021r. znak I.7011.67.2021.MA przedstawia warunki techniczne zabezpieczenia istniejącej sieci ciepłowniczej, w związku z budową drogi wewnętrznej wraz z parkingami na Osiedlu II w Suwałkach:

1. należy zachować co najmniej istniejące przykrycie gruntem sieci ciepłowniczej w obszarze planowanej inwestycji,
2. warstwę konstrukcyjną drogi oraz parkingów posadzić ponad siecią ciepłowniczą (rzędna góry kanału ciepłowniczego 2xdn250 przy budynku Os.II blok 3 wynosi 167,51m.n.p.m., rzędne ciepłociągów preizolowanych zgodne z oznaczeniami na mapie zasadniczej),
3. nawierzchnię ciągów komunikacyjnych należy wykonać jako rozbieralną,
4. nie projektować na trasie sieci ciepłowniczej preizolowanej krawężników drogowych i obrzeży chodnikowych,
5. projekt budowlany uzgodnić z PEC Suwałki.



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



Otrzymują:
1. Adresat
2. ZSC

15/12/2021 11:04
DK.47546.2021



1v4D3tKP8

Z poważaniem

DYREKTOR
USTANOWIENIOWYCH

mgr inż. Karol K. Wandzioł