

Suwałki, dnia 15.02.2022 r.

ZP.271.6.11.2022.IS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP.271.6.2022 pn. **Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki**

Działając na podstawie art. 135 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na Państwa pytanie postawione w piśmie z dnia 09.02.2022 r.:

Zadanie 4 SP nr 7: Remont nawierzchni boiska z trawy syntetycznej o wym. 52x96m.

Zadanie 3 SP nr 2: Remont nawierzchni boiska z trawy syntetycznej o wym. 37x55m;

**Treść pytania nr 1:**

Wnosimy o zmianę zapisów dotyczących maty amortyzującej po trawie syntetyczną (shock pad).

Zamawiający nie dopuszcza stosowania maty amortyzującej prefabrykowanej, a wymaga wykonania maty in-situ (e-layer). Maty prefabrykowane, z produkcji pierwotnej, są rozwiązaniem, które w żaden sposób nie odbiega, pod względem parametrów technicznych, od maty e-layer. Maty prefabrykowane są wielokrotnie tańsze, bardziej ekologiczne i trwalsze. Systemy traw syntetycznych na matach prefabrykowanych są przetestowane i akceptowane przez FIFA, jako systemy równoważne z e-layerem. Taki zapis powoduje, że Zamawiający ogranicza dostęp do postępowania, ponieważ wielu renomowanych producentów traw nie może wziąć udziału w postępowaniu, ze względu na wymóg stosowania maty e-layer. Niezrozumiałe jest także stosowanie systemu który jest wielokrotnie droższy a nie wnosi żadnych dodatkowych walorów.

W związku z powyższym wnosimy zatem o zmianę zapisów w postępowaniu i dopuszczenie systemów traw syntetycznych z zastosowaniem mat amortyzujących prefabrykowanych, z produkcji pierwotnej.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Utrzymuje się zapis dotyczący wymagań maty elastycznej e-layer. Nie dopuszcza się maty amortyzującej po trawie syntetyczną (shock pad).

**Z up. PREZYDENTA  
Łukasz Kurzyna  
ZASTĘPCA PREZYDENTA**