

ZP.271.6.5.2022.IS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.6.2022 pn. **Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki**

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania postawione w dniu 08.02.2022 r.:

**Pytanie 1:**

W związku z rozbieżnościami pomiędzy Opisem Przedmiotu Zamówienia dla zadania 2a „Budowa boiska do piłki nożnej trawy syntetycznej o wym.60x100m, bieżni, boiska do piłki plażowej, 2 skoczni, rzutni wraz z zapleczem” a Projektem Budowlanym zagospodarowania terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5 w Suwałkach prosimy o potwierdzenie, że dokumentem nadrzędnym jest Opis Przedmiotu Zamówienia, a tym samym wiążące są parametry trawy syntetycznej z tego właśnie dokumentu.

Prosimy również o doprecyzowanie wysokości trawy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokumentem nadrzędnym jest Dokumentacja Techniczna i zawarte w niej dane dotyczące wykonania zadania.

Ponadto Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia zawarł dodatkowo charakterystyczne parametry trawy syntetycznej, które mają być nie gorsze niż:

1. Typ włókna: Kombinacja trzech rodzajów włókien w jednym pęczku., mix monofil i fibryl
2. Grubość włókna (monofil): min. **400 mikronów**
3. Odporność na wyrywanie pęczków po starzeniu: min. **90 N**
4. Ilość cykli Lisport - odporność na zużycie (na jedno z włókien): min. **500 000 cykli Lisport.**

Wysokość włókna trawy zgodnie z dokumentacją projektową ma się mieścić w przedziale: min. 45 mm, nie więcej niż 50mm.

**Pytanie 3:**

Prosimy o potwierdzenie, że dokumenty wymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia będą wymagane do oferty?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokumenty wymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia nie będą wymagane do oferty. Dokumenty te Wykonawca zgodnie z umową jest zobowiązany do przedstawienia jako załącznik do wniosku materiałowego, jak również do przedłożenia do dokumentów odbiorowych.

**Pytanie 4:**

W Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający nie precyzuje, czy pod trawę jest wymagana mata prefabrykowana. Natomiast wymaga raportu z badań dla trawy, maty i wypełnienia. Stąd też prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał maty elastycznej typu shockpad, zgodnie z badaniem laboratoryjnym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją projektową, między innymi pkt. 7.2 Projektu Wykonawczego, pod trawą występuje mata elastyczna typu shockpad: 20 mm.

### **Pytanie 5:**

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz Projektem Wykonawczym nawierzchnia bieżni powinna mieć parametry mieszczące się w przedziałach opisanych poniżej:

1. Grubość: min 13 mm
2. Wytrzymałość na rozciąganie: 0,56 – 0,70 Mpa
3. Wydłużenie przy rozciąganiu: 43 - 58 %
4. Współczynnik tarcia: 50 – 55
5. Odkształcenie pionowe 23°C: 1,7 – 2,1
6. Pochłanianie wstrząsów w temp. 23°C: 36 – 38

Prosimy o potwierdzenie, iż wymagane są również dokumenty opisane w projekcie dotyczące nawierzchni, które Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty:

1. Aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię.
2. Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z regulacjami IAAF, wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego IAAF, potwierdzający w/w określone parametry.
3. Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z PN-EN 14877:2014 potwierdzający pozostałe niewyszczególnione powyżej parametry.
4. Atest Higieniczny PZH lub równoważny.
5. Kompletny raport z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego wykonane przez niezależne akredytowane przez IAAF laboratorium potwierdzające wymagane minimalne zawartości metali ciężkich.
6. Kompletny raport z badań WWA dla oferowanego produktu, wykonany przez niezależne akredytowane laboratorium określający kategorię.
7. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych.
8. Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.
9. Próbką oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkości min. 10 x 10 cm z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zastosowany materiał musi posiadać wymienione w dokumentacji technicznej dokumenty, które w celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych parametrów systemu nawierzchni z trawy syntetycznej, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia jako załącznik do wniosku materiałowego przed wbudowaniem materiału, jak również do przedłożenia do dokumentów odbiorowych.

Zamawiający załącza poprawiony opis przedmiotu zamówienia do zadania 2a.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza następujące parametry dotyczące nawierzchni bieżni:

1. Grubość: min 13 mm
2. Wytrzymałość na rozciąganie: 0,56 – 0,70 Mpa
3. Wydłużenie przy rozciąganiu: 40 - 58 %
4. Współczynnik tarcia: 50 – 56
5. Odkształcenie pionowe 23°C: 1,7 – 2,1
6. Pochłanianie wstrząsów w temp. 23°C: 36 – 40

**Z up. PREZYDENTA  
Łukasz Kurzyna  
ZASTĘPCA PREZYDENTA**