

ZP.271.6.18.2022.IS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP.271.6.2022 pn. **Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki**

Działając na podstawie art. 135 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na pytanie postawione w piśmie z dnia 21.02.2022 r.:

Zadanie 4 SP nr 7: Remont nawierzchni boiska z trawy syntetycznej o wym. 52x96m.

Treść pytania:

W punkcie 8 piszą Państwo:

8. Podkład: poliuretanowy lub z PE (polietylen) i PP (polopropylen), (nie dopuszcza się traw na podkładzie z lateksu styradiano – butadianowego).

Prosimy o dopuszczenie trawy na podkładzie lateksowym. Pismo z laboratorium akredytowanego przez Fifa potwierdzające powyższy wniosek:



Do wszystkich zainteresowanych,

Dot.: Sztuczna trawa z podkładem PU vs Lateks

Sports Labs Ltd z siedzibą w Livingston w Szkocji to w pełni niezależny instytut badawczy z akredytacjami FIFA, World Rugby, ITF, FIH, World Athletic i innych. Oświadczamy, że podkład użyty w sztucznej murawie nie może być traktowany jako decydujący czynnik jakości murawy. Na rynku dostępnych jest wiele różnych materiałów, a każdy z nich może być łączony z różnymi materiałami składowymi murawy, aby zapewnić dobrą jakość produktu. Decydującym czynnikiem jakości trawy powinna być jej zgodność z normą EN 15330-1 oraz z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015).

Jeśli albo podkład lateksowy, albo podkład poliuretanowy sztucznej murawy spełnia niezbędne wymagania europejskiej normy EN 15330-1 oraz FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) oba typy należy uznać za równoważne, dlatego też żaden nie powinien być dyskontowany lub zakazany.

Z poważaniem,

Odpowiedź:

Rodzaj zastosowanego podkładu oraz technologia produkcji trawy wpływa na sposób mocowania włókien i wytrzymałość nawierzchni. W przedstawionym piśmie brak jest odniesienia do podkładu poliolefinowego (odnosi się jedynie do podkładu lateksowego i poliuretanowego, który stosowany jest przy produkcji traw tuftowanych). Nie dopuszcza się zastosowania traw tuftowanych na podkładzie lateksowym styradiano-butadianowym.

Według rozeznania Zamawiającego, na rynku jest przynajmniej kilka firm produkujących trawę, spełniającą wymagania Zamawiającego zawarte w SWZ.

Z up. PREZYDENTA

Łukasz Kurzyna

ZASTĘPCA PREZYDENTA