

Suwałki, dnia 3 marca 2022 r.

ZP.271.6.24a.2022.IS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP.271.6.2022 pn. **Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki**

Działając na podstawie art. 135 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na pytanie postawione w piśmie z dnia 3 marca 2022 r.:

Pytanie:

Wykonawca w nawiązaniu do odpowiedzi na zapytanie nr ZP.271.6.24.2022.IS z dnia 3 marca 2022r. zwrócił się z prośbą o sprostowanie błędnie przepisane zadane pytania przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że błędy pisarskie dotyczą nw. zapisów:

W pytaniu Wykonawcy jest:

9. Siła wyrywania pęczka trawy min 60

W pytaniu przepisany przez Zamawiającego jest:

9. Siła wyrywania pęczka trawy (po sztucznym starzeniu) min 60 N

Zamawiający stwierdza, że ww. zapisy są tożsame tj. dopuszcza siłę wyrywania pęczka przed i po starzeniu min. 60N

W pytaniu Wykonawcy jest:

c) atest PZH dla poszczególnych elementów tj. oferowanej nawierzchni oraz maty

W pytaniu przepisany przez Zamawiającego jest:

c) atest PZH dla poszczególnych elementów tj. oferowanej nawierzchni, maty

Zamawiający stwierdza, że ww. zapisy są tożsame.

Zamawiający ponownie potwierdza, proponowane rozwiązanie jako równoważne.

Jednocześnie podtrzymuje konieczność przedstawienia badania potwierdzającego, że nawierzchnia wraz z wypełnieniem i matą (cały system) spełnia wymagania normy PN-EN 13501-1+A1:2019 dla materiałów podłogowych klasy min Cfl-s1 jako materiał trudno zapalny.

**Z up. PREZYDENTA
Łukasz Kurzyna
ZASTĘPCA PREZYDENTA**