

ZP.271.25.38.2022.IS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP.271.25.2022 pn. **Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki**

Działając na podstawie art. 135 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na pytania postawione w piśmie z dnia 01.04.2022 r.:

Pytanie nr 1

Czy Inwestor ma oczekiwania co do wykonania materiałowego pomp? Czy mają to być pompy pionowe czy poziome? Wykonane z PVC/żeliwa zabezpieczonego czy brązu?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie precyzuje konkretnych rozwiązań materiałowych i układów pomp. Wymaga natomiast aby były odporne na warunki pracy: wilgoć i korozję zarówno agresywnej wody basenowej, jak i środowiska otoczenia basenu.

Pytanie nr 2

Czy Inwestor oczekuje zastosowania lamp UV w technologii basenowej ? Jeśli tak to prosimy o określenie standardu wykonania.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie wymaga dezynfekcji promieniami UV. Woda basenowa po procesie uzdatniania powinna spełniać wymagane normy bakteriologiczne oraz fizyko-chemiczne.

Pytanie nr 3

Inwestor oczekuje aby system sterowania pracą SUW komunikował się z siecią szkoły. Prosimy o doprecyzowanie jaki system posiada szkoła? Czy transmisja pracy SUW ma odbywać się na 1 urządzenie czy na więcej?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

System sterowania pracą SUW musi być podłączony do sieci szkoły. Szkoła na terenie obiektu posiada sieć ethernet oraz dostęp do internetu. Transmisja z SUW musi być czytelna dla pracowników szkoły na wielu urządzeniach (około 5) w tym na urządzeniach mobilnych (bieżący podgląd pracy stacji).

Pytanie nr 4

Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie, iż słupki startowe posiadają homologację Komisji Urządzeń Sportowych PZP ? Nie spotkaliśmy się nigdy z taką homologacją. Czy Zamawiający uzna za równoważne słupki startowe zgodne z wymogami FINA ?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający stwierdzenie..” słupki startowe posiadają homologację Komisji Urządzeń Sportowych PZP..” traktuje jako tożsame ze stwierdzeniem..” słupki startowe zgodne z wymogami FINA ..”

**Z up. PREZYDENTA
Łukasz Kurzyna
ZASTĘPCA PREZYDENTA**