

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.27.2022 pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Pileckiego w Suwałkach w ramach projektu „Boisko "Orlik" miejscem edukacji i wychowania pokoleń Suwałczan” – BO

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytanie:

Pytanie:

W związku z ogłoszeniem postępowania j.w. proszę o wyjaśnienie zapisu PFU:

W PFU widnieje zapis:

*„Zaprojektowano boisko do piłki nożnej z systemem nawierzchni syntetycznej, w skład którego wchodzi: a) Mata elastyczna (tzw. shockpad), typu e-layer, układany metodą in-situ na boisku **lub mata prefabrykowana**,*

Mata elastyczna (tzw. Shockpad), musi posiadać minimalne parametry:

- 1. Typ: e-layer wykonany metodą in-situ poprzez mieszankę granulatu gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego. **Nie dopuszcza się zastosowania maty prefabrykowanej.***
- 2. Grubość – min. 25 mm*
- 3. Redukcja siły – min. 58 %*
- 4. Odkształcenie – max. 8 mm (..)”*

Wobec oczywistej sprzeczności w zapisie j/w prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest montaż systemu sztucznej trawy wyłącznie na macie typu e-layer wykonanej metodą in-situ poprzez mieszankę granulatu gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego.

Odpowiedź:

Intencją Zamawiającego jest zaprojektowanie i wybudowanie boiska do piłki nożnej z systemem nawierzchni syntetycznej, w skład którego wchodzi: Mata elastyczna (tzw. shockpad), typu e-layer, układany metodą in-situ na boisku o grubości min 25 mm lub mata prefabrykowana o grubości min 20 mm.

Z up. PREZYDENTA
Łukasz Kurzyna
ZASTĘPCA PREZYDENTA