

Przedmiar robót

Adaptacja budynku przy ul. Zastawie 38 na potrzeby klubu seniora w Suwałkach.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Instalacje elektryczne Kod CPV: 45311000-0		
		1.1. Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych. Kod CPV: 45311000-0		
1	KNNR 5 1207/01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle Nr ST: ST-E	m	2
2	KNNR 5 1208/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm Nr ST: ST-E	m	2
3	KNNR 5 0103/02	Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w bruzdach Nr ST: ST-E	m	2
4	KNNR 5 0205/01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - LGY 1x10mm ² Nr ST: ST-E	m	10
5	KNR 5-08 0301/23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle Nr ST: ST-E	szt.	4
6	KNNR 5 0301/02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglany Nr ST: ST-E	szt.	4
7	Kalkulacja indywidualna	Umożliwienie odbioru sygnału telewizji naziemnej DVBT poprzez zamontowanie anteny zewnętrznej umożliwiającej jej odbiór. Nr ST: ST-E	kpl	1
8	Kalkulacja indywidualna	Montaż i uruchomienie usługi internetu dostarczonej przez dostawcę który ma swoją sieć w budynku, Zakup, Montaż i uruchomienie routera WIFI wraz z routerem, pomoc w uruchomieniu usługi. Nr ST: ST-E	kpl	1
		1.2. Rozdzielnice Kod CPV: 31213100-3		
9	KNNR 5 1207/01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle Nr ST: ST-E	m	2
10	KNNR 5 1208/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm Nr ST: ST-E	m	2
11	KNNR 5 0103/02	Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w bruzdach Nr ST: ST-E	m	2
12	KNNR 5 0205/01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - LGY 1x10mm ² Nr ST: ST-E	m	10
13	KNR 5-08 0301/23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle Nr ST: ST-E	szt.	4
14	KNNR 5 0301/02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglany Nr ST: ST-E	szt.	4
15	KNNR 5 0407/04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - FR304 4P 100A Nr ST: ST-E	szt.	1
16	KNNR 5 0404/02 + KNNR 5 0404 06	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kgObudowy o powierzchni do 0.2 m ² , Rozdzielnica z obudową natynkowa zamykana na kluczyk z wyposażeniem tj. Licznik do pomiaru energii 3fazowy MID Nr ST: ST-E	kpl	1
		2. Pomiary Kod CPV: 45314300-4		
17	KNNR 5 1301/02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia Nr ST: ST-E	pomiar	3