

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.49.2022 pn.: Przebudowa III Liceum Ogólnokształcącego

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytanie:

Treść pytania nr 1:

Proszę o informację czy istniejący system oddymiania klatek schodowych będzie można zintegrować z projektowanym systemem SSP, jeśli tak to w jakim zakresie.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Istniejący system oddymiania klatki schodowej można zintegrować i wykorzystać w części pod nową instalację SSP i oddymiania klatki schodowej, wykorzystać można następujące jego elementy:

- okablowanie
- przyciski oddymiania
- kłapa oddymiająca wraz z siłownikiem

Resztę urządzeń należy zaprojektować i wykonać jako nowe zgodnie z przesłanym opisem przedmiotu zamówienia.

Z up. PREZYDENTA
Łukasz Kurzyna
ZASTĘPCA PREZYDENTA