

TABELA MONTAŻOWA LINII NAPOWIETRZNYCH NN								
Wyszczególnienie			Jedn		20			
Suwalki ul. Franciszkańska								
Typ słupa (lokalizacja)								
					K-10,5/10			RAZEM
		↓ ŻERDZIE ↓						
Żerdź E-10,5/10			szt.		1			1
Typ ustoju		↓ USTOJE ↓			U2			
Głębokość zakopania			m		2,7			
Obejma Ou-1			szt.		2			2
Płyta stopowa - tylnika			szt.		1			1
Płyta ustojowa U-85			szt.		2			2
Plaskownik ocynkowany 25x4		↓ UZIOMY ↓	m		35			34
Opaska z taśmy stal. nierdz. 20x0,4mm			szt.		6			6
Pręt miedziowany 5/8" dł. 1,5m (Cu 0,25mm)			szt.		15			15
Ogranicznik przepięć np. ASA-A 500-10 BO+F1+K			szt.		1			1
		↓ OSPRZĘT ↓						
Rura osłonowa RHDPE 75 odporna na promieniowanie UV, dł. 3 m			szt.		1			1
Konstrukcja mocna Km-1		↓ LGOLA ↓	szt.		2			2
Isolator S-80/2			szt.		2			2
Wysięgnik do lampy ośw.		↓ OŚWIETLENIE ↓	kpl.		1			1
Bezpiecznik słupowy SV 19,25 + B1 gG 6A + zacisk			kpl.		1			1
Przewód YDY 2x2,5			m		1			1
Oprawa oświetleniowa z demontażu			szt.		1			1
		↓ PRZEWODY ↓						
Isln. przewód AL 25 – przewieszenie			szt.		2			2
Wyszczególnienie			Jedn		20			

* Wykaz nie zawiera materiałów drobnych i pomocniczych (np. zacisków przebiegających, osłonek końca przewodów, uchwyty do mocowania przewodów, uchwyty dystansowych, złączek, oznaczników żył i tabliczek z numerami obwodów) oraz nie uwzględnia współczynników zwiększających nakłady. * Zestawienie sporządzono w oparciu o albumy Lini tom I, Lini tom II, Lini- pi, Lini tom I, Lini – ENSTO

* Ułożony zaprojektowano typu P3 (na podst. albumu Lini t. I).

* Fundamenty dobierano dla gruntu słabego.