

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.72.2022 pn.: Przebudowa i rozbudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich od ronda Zesłańców Sybiru do ronda bez nazwy w ul. Raczkowskiej wraz z niezbędną infrastrukturą*

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710) udziela odpowiedzi na pytanie:

#### **Pytanie nr 1**

**W związku z wymaganą regulacją bram wjazdowych na posesje. Zwracamy się z podaniem indywidualnego rozwiązania dla bramy garażowej na posesję ul. Powstańców Wielkopolskich 44 (zdjęcie w załączniku) z projektu niwelety wynika, że należy podnieść zjazd o około +46 cm.**



#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z rysunkiem nr 1.1. projektu zagospodarowania terenu do posesji P. Wielkopolskich 44 zaprojektowano dwa zjazdy:

a/ w km 0+501

b/ w km 0+513,8

Na rysunku nr 7 projektu technicznego – profile zjazdów pokazano różnice wysokości na poszczególnych zjazdach, w tym ww. Wynoszą one odpowiednio pomiędzy projektowaną osią jezdni i granicą działki:

a/ w km 0+501 – 167,49 -167,49 – różnica wysokości +/- 0 cm

b/ w km 0+513,8 – 167,66 – 167,48 – różnica wysokości +/- 18 cm

**Wykonawca nie będzie musiał regulować drzwi garażowych.**

Z up. PREZYDENTA

*Mariusz Klimczyk*  
SEKRETARZ MIASTA