

Uzgodnienie Nr 4061/M/2021 z dnia 18.07.2021
PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. uzgadnia projekt sieci:
wodociągowej kanalizacji sanitarnej deszczowej w okolicie
wsi Leyach Czarny z.d. ul. Wysokowętka, d.o. ul. Sajnicka
z ponizszymi wymaganiami i zastrzeżeniami:

Inwestor jest zobowiązany:

- wykonywać roboty zgodnie z projektem budowlanym pod nadzorem upoważnionego pracownika PWIK w Suwałkach;
- zgłosić do odbioru częściowego roboty budowane ulegające zakryciu przed ich zasypaniem dla upoważnionego pracownika Spółki (tel. +48 87 567 60 53 wew. 36):
 - przeprowadzać próbę szczelności sieci wodociągowej w obecności upoważnionego pracownika Spółki;
 - wykonać czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej/deszczowej przed zakończeniem odbioru końcowego;
 - wykonać inspekcję TV kanalu sanitarnego/deszczowego na odcinku/Nowy Przydrożek/ Olszawa/.../Sajnicka/.../ oraz dostarczyć zapis do siedziby PWIK w Suwałkach ze schematem lokalizacji inspekcji;
- wykonac inventarzację powykonawca robot budowlanych i dostarczyć jeden oryginał do siedziby Spółki oraz zgłosić roboty do odbioru końcowego (tel. +48 87 567 60 53 wew. 36):
 - dostarczyć - szkielet geodezyjny - powierzchni, z których są oprowadzane wody opadowe i rzepowe;
 - w przypadku uszkodzenia sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej i deszczowej niezwłocznie powiadomić PWIK w Suwałkach.

STARSZY INSPEKTOR

ds. technicznych

Agata Alboszta
mgr inż. Agata Alboszta