

Suwałki, dnia 10.01.2023 r.

ZP.271.1.4.2023.IS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.1.2023 pn.: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach – II etap

Działając na podstawie art. 135 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający odpowiada na pytanie postawione w piśmie z dnia 03.01.2023 r.:

**Pytanie:**

Chcielibyśmy złożyć ofertę na daszki szklane w kolorze grafitowym nad wejściami do budynku do przetargu na: "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórka istniejącej sali sportowej przy ul. Wojska Polskiego w Suwałkach".

Proszę o informację ile ma być tych daszków szklanych?

**Odpowiedz:**

Zamawiający po konsultacji z autorem projektu informuje, że daszek zaprojektowano tylko nad drzwiami wejściowymi do szkoły, bezpośrednio do klatki schodowej – drzwi Dp2. Daszek zaprojektowano o wymiarach 260x160cm, ze szkła hartowanego gr 13mm, dodatkowo wzmocnionego folią, montowanego do ściany za pomocą wsporników i kotew.

**Z up. PREZYDENTA  
Mariusz Klimczyk  
SEKRETARZ MIASTA**